



LEGENDA ČAR

- STAVAJÍCÍ VODOVODNÍ PŘÍPOJKA
- NOVÝ ROZVOD STUDENÉ PITNÉ VODY – PPR PN 16
- NOVÝ ROZVOD TEPLÉ VODY – PPR PN 20
- NOVÝ ROZVOD POŽÁRNÍ VODY – POZINKOVANÉ POTRUBÍ



OZNAČENÍ STOUPACÍHO POTRUBÍ STUDENÉ VODY

OZNAČENÍ STOUPACÍHO POTRUBÍ POŽÁRNÍHO ROZVODU

- KK – KULOVÝ KOHOUT
- W – VYPOUŠTĚCÍ VENTIL
- F – FILTR
- ZV – ZPĚTNÝ VENTIL SE ZKUŠEBNÍM KOHOUTEM (KONTROLATELNÁ ARMATURA)
- R – REDUKCE NA POTRUBÍ
- BYTOVÝ VODOMĚR
- H – STAVAJÍCÍ HYDRANT TYPU "D"
- VODOVODNÍ BATERIE

DIMENZE POTRUBÍ	
U – UMÝVADLO	
WC – KOMBI KLOZET	
V – VANA	
AP – AUTOMATICKÁ PRAČKA	
D – DŘEZ	
M – MÝČKA	
K – PLYNOVÝ KOTEL	
PH – PŘÍVZDUŠŇOVACÍ HLAVICE	
VH – VĚTRACÍ HLAVICE	
Č – ČISTÍCÍ KUS	
DIMENZE POTRUBÍ	
STUDENÁ	TEPLÁ
V = 25x3,5	25x4,2
K = 32x4,5	32x5,4
D = 20x2,8	20x3,4
U = 20x2,8	20x3,4
AP = 20x2,8	
WC = 20x2,8	
M = 20x2,8	

VODOVOD



VYPRACOVAL:		PROJEKTOVAL:	
Antonín Žvok		Ing. Dag, Kozušňíková	
PODPIS		PODPIS	
AKCE:		DK projekt, s.r.o. tel.: 596 732 592	
OPRAVA ZTI BYTOVÉHO DOMU		Báňmroš 94/113	
VELFLIKOVA 12, OSTRAVA-HRABŮVKA		Ostrova, Muglínov	
FORMÁT		ZK. Č.: DK/15.1/02/17/ZTI	
OBSAH:		PŮDORYS 1.PP – VODOVOD	
STAVBA:		VELFLIKOVA 287/12,	
70030 OSTRAVA		MĚŘÍTKO	
INVESTOR: MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH		STUPEŇ	
		DPS	
		Č. VÝKRESU	
		4	