



Vaše značka:

ze dne:

Č. j.: JIH/018277/19/OBH/Ho VZ 148.18

Sp. zn.

všem dodavatelům

zveřejněním na profilu zadavatele

- zde -

Vyřizuje: Marie Holková

Telefon: +420 599 430 158

Fax:

E-mail: marie.holkova@ovajih.cz

Datum: 27. února 2019


Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Veřejná zakázka: **Výměna rozvodů zdravotnické a oprava sociálních zařízení v objektu Tlapákova 17A, Ostrava – Hrabůvka**

Zadavatel: Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih
Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
zastoupen Bc. Martinem Bednářem, starostou obvodu
IČO: 00845451, DIČ: CZ00845451

Způsob zadání: veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce zadaná dle § 27 v návaznosti na ust. § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) zasláním a zveřejněním výzvy na profilu zadavatele

V návaznosti na e-mailovou žádost ze dne 25. 2. 2019 poskytuje zadavatel vysvětlení zadávací dokumentace, případně související dokumenty, výše uvedené veřejné zakázky, a to:

Dotaz č. 1	V rozpočtu D.1.4. – Oprava sociálního zařízení – Zdravotnické instalace je níže uvedená položka:								
	62	K	725211602	Umyvadla keramická bez výtokových armatur se zápachovou uzávěrkou připevněná na stěnu šrouby bílá bez sloupu nebo krytu na sifon 550 mm	soubor	10,000		0,00	CS ÚRS 2018 01
	Ve výpise prvků je uvedeno:								
	U	10		UMÝVADLO KERAMICKÉ 550 X 500 mm, + KRYT NA SIFON, ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA UMÝVADLOVÁ, BATERIE UMÝVADLOVÁ STOJÁNKOVÁ DLE POŽADAVKU INVESTORA BUDOU INSTALOVÁNY VÝTKOVÉ ARMATURY SE ZÁRUKOU MIN. 5 LET				BARVA BILÁ	
	Žádáme tímto o vyjádření, zda-li mají být dodány umyvadla bez krytu na sifon, jak je uvedeno v rozpočtu, nebo zda-li mají být dodány umyvadla s krytem, tak jak je uvedeno ve výpise prvků.								
Odpověď č. 1	Mají být dodány umyvadla s krytem, jak je uvedeno ve výpisu prvků. Vzhledem k tomu byla provedena úprava rozpočtu.								

Dotaz č. 2	V rozpočtu D.1.1. – Oprava sociálního zařízení – Architektonicko – stavební řešení je níže uvedená položka:							
	51	K	784211101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	193,225		0,00
	V TZ je uvedeno, že finálně bude provedena nová dvojnásobná výmalba protiplísňová. Žádáme o odstranění tohoto rozporu.							
Odpověď č. 2	Bude provedena výmalba dvojnásobná protiplísňová. Vzhledem k tomu byla provedena úprava rozpočtu.							

Dotaz č. 3	Závěrem bychom chtěli upozornit, že po prvotním prostudování PD jsme zjistili, že v rozpočtu je uvedeno 7ks WC kombi odpad vodorovný, ve výpisu prvků je 7 ks WC kombi – z toho 3ks odpad vodorovný a 4ks odpad svislý a ve výkrese je zakresleno, celkem 8 WC kombi. K těmto WC kombi chybí v rozpočtu sedátka.
Odpověď č. 3	Ve výpisu prvků je počet a druh WC kombi uveden správně. Vzhledem k tomu byla provedena úprava rozpočtu a součástí položky č. 58 a 59 Zdravotechnické instalace jsou i WC sedátka. Celkový počet WC kombi je 7, ve výkrese č. 203 architektonicko-stavební řešení je v místnosti č. 218 správně zakreslena výlevka a v téže místnosti ve výkrese č. 403 zdravotnické instalace je chybně zakresleno WC kombi.

V návaznosti na shora uvedené doplnění a změnu zadávacích podmínek obsažených ve Výzvě k podání nabídek zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 13.3.2019 do 10 hod.

Toto poskytnuté vysvětlení zadávací dokumentace, vč. přílohy, je pro zpracování nabídky závazné.

S pozdravem

Ing. Blanka Jalovíková
vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství

Dokument je opatřen elektronickým podpisem.

Příloha - Položkový rozpočet