

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

| M.Č.    | ÚČEL MÍSTNOSTI |
|---------|----------------|
| 200/1-4 | UČEBNA         |
| 201/1-3 | UČEBNA         |
| 202     | UČEBNA         |
| 203/1-2 | CHODBA         |

LEGENDA SVÍTIDEL

- A - VESTAVNÉ ZÁŘIVKOVÉ SVÍTIDLO 4x14W, T16, HF, DBS, L840, 4x1200lm  
B - PRISAZENÉ ZÁŘIVKOVÉ SVÍTIDLO 2x58W, T26, HF, DMB, 2x5200lm  
C - PRISAZENÉ ZÁŘIVKOVÉ SVÍTIDLO 1x58W, T26, HF, DMB, 1x5200lm  
D - ASYMETRICKÉ ZÁŘIVKOVÉ SVÍTIDLO 1x58W, T26, HF, RAS  
E - PRISAZENÉ LED SVÍTIDLO LED 2500-840, HF WH 22.5W / 2500 lm  
F - PRISAZENÉ LED SVÍTIDLO LED 1250-840, HF WH, 11W / 1250 lm  
G - PRISAZENÉ ZÁŘIVKOVÉ SVÍTIDLO 2x58W, IP65,HF

LEGENDA ZNAČEK

- VYPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ  
○ PŘEPÍNAČ DVOJITÝ STRÍDAVÝ  
○ PŘEPÍNAČ STRÍDAVÝ  
○ PŘEPÍNAČ KŘÍŽOVÝ  
○ PŘEPÍNAČ SÉRIOVÝ  
- - - DVOJNÁSOBNÁ ZÁSUVKA 230V  
- - - DVOJNÁSOBNÁ ZÁSUVKA 230V OPATŘENÁ 3. ST. PRP. OCHRANY  
✱ NOUZOVÉ SVÍTIDLO

Poznámka :

Vnitřní elektroinstalace bude řešena silovými celoplastovými kabely typové řady CYKY a vodiči CYA zelenožluté barvy , jenž budou uloženy pevně pod omítkou a na povrchu v plastovém žlabu.  
Svítidla označená N.O. budou opatřena nouzovým invertérem (nutno přivést nespínanou fázi).  
Před zahájením elektromontážních prací nutno koordinovat s profesí SLP.



Napěťová soustava : 3 PEN stř. 50 Hz , 400 V / 230 V / TN - C

Napěťová soustava : 3 NPE stř. 50 Hz , 400 V / 230 V / TN - S

Ochrana automatickým odpojením vadné části v síti TN od zdroje a pospojováním v souladu s ČSN 33 20 00 - 4 - 41 ed.2 .



2. ETAPA

|                        |   |   |  |            |
|------------------------|---|---|--|------------|
| ZODP. PROJEKTANT:      | SEIFERT Marek   |  | <b>MAREK SEIFERT</b>  |            |
| KONTROLOVAL:           | SEIFERT Marek   |   | Dr. Martinka 35, Ostrava<br>Tel.+ fax. : 596783066<br>Mobil : 603167931<br>E-mail : m.seifert@volny.cz     |            |
| KRESLIL:               | ŠOCH Patrik   |   |  |            |
| AKCE:                  | Výměna elektroinstalace pavilonu I.,<br>objektu na ul. 29. dubna 259/33,<br>Ostrava - Výškovice |   | FORMÁT:  | 8 x A4     |
|                        |   |   | MĚŘÍTKO:   | 1 : 50     |
|                        |   |   | STUPĚN:  | DPS        |
|                        |   |   | DATUM:   | srpen 2018 |
|                        |   |   | Č. ZAKÁZKY:  | 4229/1     |
| NÁZEV VÝKRESU:         |   |   | ČÍSLO VÝKRESU:   |            |
| ELEKTROINSTALACE 2. NP |   |   | 08   |            |