


Napěťová soustava : 3 NPE stř. 50 Hz , 400 V / 230 V / TN - S  
Ochrana automatickým odpojením vadné části v síti TN od zdroje a pospojováním v souladu s ČSN 33 20 00 - 4 - 41 ed.2 .

1. ETAPA

ZODP. PROJEKTANT:	SEIFERT Marek		<b>MAREK SEIFERT</b> <i>MS</i>	
KONTRLOVAL:	SEIFERT Marek		Dr. Martinka 35, Ostrava Tel.+ fax. : 596783066 Mobil : 603167931 E-mail : m.seifert@volny.cz	
KRESLIL:	ŠOCH Patrik			
AKCE:	Výměna elektroinstalace pavilonu I., objektu na ul. 29. dubna 259/33, Ostrava - Výškovice		FORMÁT:	4 x A4
			MĚŘÍTKO:	
			STUPEŇ:	DPS
			DATUM:	srpen 2018
			Č. ZAKÁZKY:	4229/1
NÁZEV VÝKRESU:			ČÍSLO VÝKRESU:	
ROZVODNICE R1.1			06	