



Ostravské vodárny a kanalizace a.s.

Váš dopis zn.:

Ze dne: 7. února 2017

Naše zn.: 3.3/8025/1505/17/Va

Vyřizuje: Ing. Dana Vašíčková

Tel.: 597 475 218

Fax.: 596 118 217

E-mail: vasickova.dana@ovak.cz

STUDIO-D Opava s.r.o.

Ing. Ondřej Kubesa

Krnovská 75E

746 01 OPAVA

Datum: 14. února 2017

Vyjádření k dokumentaci pro stavební povolení

Stavba : Výstavba víceúčelového hřiště v městském obvodu Ostrava-Jih,
ul. Veverkova – Aviatiků – Na Obecní v k.ú. Hrabůvka

Katastr : Ostrava - Hrabůvka

Parcela : 463/6

Ulice : Veverkova, Aviatiků, Na Obecní

Investor : SMO MOB Ostrava-Jih

Jedná se o rekonstrukci stávajícího hřiště. Srážkové vody budou likvidovány zasakováním.

Informativní umístění vodovodů DN 100, DN 150 a kanalizací DN 300 v provozování společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. v zájmové lokalitě je patrné z přiložené situace. Jejich vytýčení je možné objednat na našem oddělení dokumentace, tel. 597 475 103.

Se stavbou souhlasíme za této podmínky:

- Zařízení v provozování společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. budou respektována dle příslušných ČSN a zákona č. 274/2001 Sb, ve znění pozdějších předpisů. Ochranné pásmo pro vodovody a kanalizace do DN 500 mm (včetně) je 1,5 m, nad DN 500 mm je 2,5 m od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu. U vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m. V ochranném pásmu nelze provádět výsadbu dřevin, umisťovat zařízení staveníště (včetně skládky materiálu), budovat stavby a konstrukce trvalého nebo dočasného charakteru s výjimkou běžné úpravy povrchu.

Ostravské vodárny a kanalizace a.s.

Nádražní 28 / 3114
729 71 Ostrava - Moravská Ostrava

Ing. Dana Vašíčková

technický pracovník oddělení dokumentace

Platnost vyjádření je dva roky.

Přílohy: situace



Orientační zakres sítě
Ostravské vodárny a kanalizace a.s.

Kat. území:
Hrabůvka

Vytiskl:
Vašíčková

Tisk dne:
14.2.2017

Měřítko:
1:600



Nadpis:
Jméno listu:

Číslo listu:
1/1