



STUDIO-D Opava s.r.o.
Ing. Ondřej Kubesa
Krnovská 75E
746 01 Opava

<i>Váš dopis značky</i>	<i>/ ze dne</i>	<i>Naše značka</i>	<i>Vyřizuje / tel.</i>	<i>V Ostravě dne</i>
e-mail	19.09.2016	12920/Ma/190916-6	Ing. Masný / 606 782 032 radim.masny@veolia.com	19.09.2016

"Výstavba víceúčelového hřiště v MO Ostrava-Jih, ul. Veverkova - Aviatiků - Na Obecní v k.ú. Hrabůvka" - vyjádření Veolia Energie ČR, a.s. k projektové dokumentaci pro územní a stavební řízení.

Dle vámi předložené situace s vyznačeným zájmovým územím dojde k dotčení podzemního v ŽB kanálu uloženého sekundárního rozvodu tepla (2xDN100), který se nachází ve vlastnictví Veolia Energie ČR, a.s. Průběh našich sítí v předložené PD je zakreslen správně. Souhlasíme s realizací stavby dle předložené projektové dokumentace při dodržení následujících podmínek:

- 1) V ochranném pásmu teplotárenského zařízení požadujeme vykonávat práce pouze za použití ručních náradí, bez použití techniky, a toto provádět se zvýšenou opatrností.
- 2) Na trasu naší tepelné sítě a v jejím ochranném pásmu nesmí být uskládán žádný stavební materiál či zemina a nesmí v něm být prováděna žádná činnost, která by ohrožovala bezpečný a spolehlivý provoz teplotárenského zařízení. Na těleso teplovodního kanálu nesmí vjíždět těžká technika.
- 3) V rámci vegetačních úprav nebudou v ochranném pásmu tepelné sítě vysazovány žádné stromy a dřeviny.
- 4) Splnění obecných podmínek.

Obecné podmínky:

Stavebník zajistí ochranu teplotárenského zařízení v rozsahu daném zákonem č. 458/2000 Sb. v platném znění, ČSN 736005 a v souladu s ostatními platnými předpisy a je povinen učinit veškerá opatření, aby během stavební činnosti nedošlo k poškození teplotárenského zařízení. V této souvislosti odpovídá jak za škody způsobené na zařízení teplotárenské společnosti, tak za škody vzniklé na zdraví a majetku třetím osobám. Ochranu bezporuchového provozu teplotárenského zařízení během stavby a po jejím dokončení je povinen zajistit splněním následujících podmínek:

1. Písemně nebo telefonicky uvědomit Závod Distribuce a služby, resp. příslušnou služebnu provozu o zahájení zemních prací nejméně 7 dnů předem.

Veolia Energie ČR, a.s.

Sídlo: 28. října 3337/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
 Společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. B 318.
 IČO: 451 93 410, DIČ: CZ45193410
 Tel.: + 420 596 609 111, Zákaznická linka: 800 800 860

www.vecr.cz, www.veolia.cz

Kontaktní adresa:

Veolia Energie ČR, a.s.
 Region Severní Morava
 Elektrárenská 5562/17, 709 74 Ostrava - Třebovice
 Tel.: + 420 596 904 111, fax: + 420 596 904 693



2. Před zahájením zemních prací zabezpečit vytýčení přesné polohy teplotního zařízení zodpovědným pracovníkem závodu Závod Distribuce a služby, t.j. pracovníkem příslušného provozu, viz. níže. Prokazatelně s vytýčením seznámit pracovníky, kteří budou práce v blízkosti teplotního zařízení provádět.

3. Zemní práce do vzdálenosti 2,5 m na každou stranu od svislé roviny vedené po obou stranách teplotního zařízení budou prováděny ručně se zvýšenou opatrností, tedy bez použití mechanizačních prostředků.

4. Na vytýčenou trasu teplotního zařízení a v jeho ochranném pásmu nebude uskládán žádný stavební materiál či zemina. Nebude v něm prováděna žádná činnost, která by ohrožovala bezpečný a spolehlivý provoz teplotního zařízení včetně přístupu k zařízení Veolia Energie ČR, a.s.

5. Neprodleně ohlásit každé poškození teplotního zařízení na Zákaznickou linku tel. č. 800 800 860.

V místech, kde dojde k souběhu nebo křížení s teplotním zařízením požadujeme před záhozem převzetí zástupcem provozu se zápisem do stavebního deníku. Síť vám v terénu vytýčí provoz Ostrava-Jižní město I, II (oblast Jižní Město, Šídlovec – primární i sekundární síť Bc. Rostislav Glac e-mail rostislav.glac@veolia.com, mobil 602 535 635).

Nebudou-li dodrženy podmínky obsažené v tomto vyjádření, bude stavební činnost a úpravy terénu prováděné v ochranném pásmu teplotního zařízení považována podle § 87 odst. 4 zákona č. 458/2000 Sb. jako činnost bez našeho předchozího písemného souhlasu. Informace o teplotním zařízení smí být použity pouze pro uvedený účel, nesmí být poskytnuty třetí osobě ani dále jakýmkoliv způsobem šířeny nebo využívány.

Platnost vyjádření je 1 rok.

Zůstáváme s pozdravem

Veolia Energie ČR, a.s.
Region Severní Morava
Závod Distribuce a služby
Ostrava

.....
Ing. Libor Valový
Náměstek Distribuce a služeb



Příloha: Bez přílohy.