



## Ostravské vodárny a kanalizace a.s.

14

Váš dopis zn.:

Ze dne: 22. srpna 2016

Naše zn.: 3.3/8025/9991/16/Va

STUDIO-D Opava s.r.o.

p. Dagmar Rotreklová

Holasovice 171

747 74 HOLASOVICE

Vyřizuje: Ing. Dana Vašíčková

Tel.: 597 475 218

Fax.: 596 118 217

E-mail: vasickova.dana@ovak.cz

Datum: 16. září 2016

Vyjádření k existenci zařízení v provozování společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s.

Stavba	:	Výstavba víceúčelového hřiště v městském obvodu Ostrava-Jih, ul. Veverkova – Aviatiků – Na Obecní v k.ú. Hrabůvka
Katastr	:	Ostrava - Hrabůvka
Parcela	:	463/6
Ulice	:	Veverkova, Aviatiků, Na Obecní
Investor	:	-

Informativní umístění vodovodů DN 80 - DN 150 a kanalizací DN 300 (na ÚČOV) v provozování společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. je patrné z přiložené situace. Upozorňujeme na plánovanou opravu vodovodů a kanalizací v zájmové lokalitě.

Ochranná pásma od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu jsou:

- u vodovodu a kanalizace do průměru 500 mm (včetně) - 1,5 m
- u vodovodu a kanalizace nad průměr 500 mm - 2,5 m
- u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti zvyšují o 1,0 m

V ochranném pásmu nelze provádět výsadbu dřevin, umisťovat zařízení stavenišť (včetně skládky materiálu), budovat stavby a konstrukce trvalého nebo dočasného charakteru s výjimkou běžné úpravy povrchu.

Dokumentace pro řízení o povolování stavby nám bude předložena k odsouhlasení. Likvidace srážkových vod musí být řešena v souladu s platnou legislativou.

Ostravské vodárny a kanalizace a.s.

Nádražní 28 / 3114



729 71 Ostrava - Moravská Ostrava

*Vašičková*

Ing. Dana Vašíčková

technický pracovník oddělení dokumentace

Přílohy:

Situace



Orientační zakres sítě  
**Ostravské vodárny a kanalizace a.s.**

Kat. území:  
**Hrabůvka**

Vytiskl:  
**Vašíčková**

Tisk dne:  
**16.9.2016**

Měřítko:  
**1:750**

Nadpis:  
 Jméno listu:



Číslo listu:  
**1/1**