



Vaše značka:

ze dne:

Č. j.: JIH/030088/19/OŠK/Kis VZ 35.19

Sp. zn. S-JIH/024707/19

všem dodavatelům

zveřejněním na profilu zadavatele

- zde -

Vyřizuje: Ing. Jana Kišová

Telefon: +420 599 430 337

Fax:

E-mail: jana.kisova@ovajih.cz

Datum: 3. dubna 2019

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Veřejná zakázka: **Přírodovědná učebna v přírodě ZŠ Srbská, vč. opravy oplocení**

Zadavatel: Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih
Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
zastoupen Bc. Martinem Bednářem, starostou obvodu
IČO: 00845451, DIČ: CZ00845451

Způsob zadání: veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce zadaná dle § 27 v návaznosti na ust. § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) zasláním a zveřejněním výzvy na profilu zadavatele

V návaznosti na e-mailovou žádost ze dne 2. 4. 2019 poskytuje zadavatel vysvětlení zadávací dokumentace, případně související dokumenty, výše uvedené veřejné zakázky, a to:

Dotaz č. 1	Prosíme o upřesnění specifikace altánu. Dimenzi nosných prvků, typ dřeva, povrchovou úpravu. Dále prosíme o specifikaci bednění – má být ze spodní plochy pohledové? Popřípadě palubky?
Odpověď č. 1	V TZ je uvedeno, že altán je navržen jako hotový výrobek, který je již konstrukčně navržen (dimenze dle výrobce).

Dotaz č. 2	Prosíme o upřesnění specifikace pódia. Tl. desek pódia. Dále prosíme o upřesnění podkladového roštu – dimenze, typ dřeva, povrchová úprava atd.
Odpověď č. 2	Bangkirai, prkna 25x145mm, rošt hranol 40/70 vzdálenost 400mm, terasový olej Pokyny k pokládce dle dodavatele.

Toto poskytnuté vysvětlení zadávací dokumentace je pro zpracování nabídky závazné.

S pozdravem

Ing. Gabriela Vasiliadis Tóth, DiS.
vedoucí odboru školství a kultury

Dokument je opatřen elektronickým podpisem.