



Statutární město Ostrava
Městský obvod Ostrava-Jih
úřad městského obvodu

Vaše značka:

ze dne:

Č. j.: JIH/077367/17/OBH/Jan 104.17

Sp. zn. S-JIH/077367/17/OBH/2

všem dodavatelům zveřejněním na profilu
zadavatele
- zde -

Vyřizuje: Alena Janulíková

Telefon: +420 599 430

Fax: +420 599 430

E-mail: alena.janulikova@ovajih.cz

Datum: 27. září 2017

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Veřejná zakázka: „Oprava hydroizolace střechy pavilónu A, objektu Mjr. Nováka 1455/34, O.-Hrabůvka“

Zadavatel: Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih
Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
zastoupen Bc. Martinem Bednářem, starostou obvodu
IČ: 00845451, DIČ: CZ00845451

Způsob zadání: veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce zadaná dle § 27 v návaznosti na ust. § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) zasláním a zveřejněním výzvy na profilu zadavatele

V návaznosti na emailovou žádost ze dne 25. 9. 2017 poskytuje zadavatel vysvětlení zadávací dokumentace k zadávacím podmínkám, případně související dokumenty, výše uvedené veřejné zakázky, a to:

Dotaz č. 1	Dotaz č. 1 „je dostačující jedna vrstva podkladní hydroizolace ? V tomto případě navrhovaná samolepící hydroizolace.“
Odpověď č. 1	„V PD je uvažována systémová skladba dle doporučení výrobce. V případě, že dodavatel stavby použije jiné systémové řešení (jiný výrobce), které vyžaduje více vrstev je nutné toto zohlednit již v nabídkové ceně za měrnou jednotku (položkový rozpočet nebude upravován). Technické listy jednotlivých materiálů budou schváleny před zahájením realizace projektantem a investorem.“

Toto vysvětlení zadávací dokumentace je pro zpracování nabídky závazné.

S pozdravem

Mgr. Soňa Cingrová
pověřená zastupováním vedoucí odboru bytového a
ostatního hospodářství

Dokument je opatřen elektronickým podpisem.