

Ing. Jiří Fidler
Čs armády 20
710 00 Slezská Ostrava

Váš dopis: 09.03.2018
Vyřizuje: Dombrovský 602 786 457

Naše značka: 104/18dm
Datum: 15.03.2018

Územní souhlas

Na základě vyjádření o existenci SEK v majetku společnosti CETIN, č.j.558164/18 pro stavbu “ Vestavba výtahu do bytů s pečovatelskou službou Hrabůvka “ a Vámi dodané situace stavby, sdělujeme

Souhlasíme s vydáním Územního souhlasu na tuto stavbu s tím, že budou splněny podmínky vyjádření o existenci SEK v majetku společnosti CETIN.

V místě nových zpevněných ploch provede stavebník obnažení stávajících telekomunikačních kabelů, uloží kabely do půlených chráničků AROT, vedle položí náhradní prostup tvořený chráničkou Kopoflex o průměru 110 mm a přizve zaměstnance společnosti CETIN, ke kontrole jejich neporušenosti před záhozem. Půlené chráničky i náhradní prostup budou přesahovat okraje vjezdu 0,5metru na obě strany.

Za společnost CETIN
Karel Dombrovský
POS PO Morava
Na základě Pověření

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
Olšanská 2681/6
130 00 Praha 3
DIČ: CZ04084063

164