

V Brně dne: 17.12.2018
Číslo jednací: 18/005404

Platnost tohoto vyjádření končí dne: 16. 12. 2020

Vyřizuje:

Miluše Svobodová
svobodova@itself.cz
+420533383339

VS projekt s.r.o.
Ing. Miroslav Skupník
Na Obvodu 1098/41
70300 Ostrava

Věc: Ostatní Oprava stávajících chodníků

Akce: Oprava chodníků na ul. Josefa Kotase v Ostravě - Hrabůvce

Katastrální území: Ostrava Hrabůvka

Investor: SMO MOB Ostrava-Jih

Firma **itself s.r.o.**, Pálavské náměstí 11, Brno 628 00, souhlasí s **výše uvedenou akcí, kterou je dotčeno optické propojení** v majetku fy **itself s.r.o.** (dále jen DOK-ITSELF), za předpokladu splnění a dodržení těchto podmínek:

1. Zařízení DOK-ITSELF je nutno zakreslit a popsat v projektové dokumentaci.
2. Před zahájením zemních prací zajistí investor vytýčení všech vedení a zařízení a s vyznačenou trasou DOK-ITSELF prokazatelně seznámí pracovníky, kteří budou stavební práce provádět.
3. Vytýčení DOK-ITSELF prosím objednejte 14 dní před zahájením prací u pana Samlíka, mobil 603 582 603, e-mail: samlik@itself.cz. Při objednání nahlase č. tohoto vyjádření. Po vytýčení DOK-ITSELF projednat s p. Samlíkem případnou kolizi stavby se zařízením DOK-ITSELF.
4. DOK-ITSELF je telekomunikační stavbou s ochranným pásmem 1,5 m od kabelů (HDPE trubek).
5. K přeložení DOK-ITSELF nedojde.
6. Při zemních pracích v blízkosti DOK-ITSELF lze používat strojní mechanismy jen ve vzdálenosti větší než 1,5 m od DOK-ITSELF. Zemní práce ve vzdálenosti menší než 1,5 m od DOK-ITSELF požadujeme provádět ručně. Při stavbě dbát zvýšené opatrnosti a vedení DOK-ITSELF ve volném terénu chránit před poškozením od přejíždějících aut, těžké mechanizace apod. Zabezpečení kabelové trasy lze provést panely nebo jiným způsobem po dohodě s firmou itself s.r.o. (kontakt - viz bod č. 3).
7. Zemní práce v ochranném pásmu DOK-ITSELF (1,5 m) provádět ručně, pomocí strojní mechanizace pouze s nejvyšší opatrností a až po provedení ručně kopaných sond pro zjištění přesné polohy a hloubky vedení. Stavebník je srozuměn s tím, že možná odchylka uložení středu trasy DOK-ITSELF, stranová i hloubková, činí +/- 30 cm mezi skutečným uložením DOK-ITSELF a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci.
8. Při souběhu s DOK-ITSELF požadujeme položit ostatní podzemní sítě min. 0,5 m od DOK-ITSELF. Pokud v průběhu stavby místní podmínky neumožní splnění tohoto požadavku, prosím kontaktujte zodp. osobu firmy itself s.r.o. (p. Samlík, mobil 603 582 603, e-mail: samlik@itself.cz). Uveďte číslo tohoto vyjádření.
9. V místech křížení inženýrských sítí s DOK-ITSELF požadujeme položit inženýrské sítě min. 0,3 m pod DOK-ITSELF, do odpovídající chráničky (např. vysokohustotní polyethylen s přesahem min. 1 m na každou stranu). DOK-ITSELF rovněž uložte do chráničky s přesahem min. 1m na každou stranu od místa křížení. Před záhozem je nutná kontrola zodp. pracovníkem firmy **itself s.r.o.** (kontakt - viz bod č.3).
10. Uvědomit kontaktní osobu firmy **itself s.r.o.** o zahájení zemních prací 15 dní předem (kontaktní osoba - viz. bod č. 3, uveďte číslo tohoto vyjádření).
11. Po odkrytí DOK-ITSELF jej chránit proti poškození nepovolanou osobou.
12. **Nad DOK-ITSELF dodržet zákaz skládek a budování zařízení, které by znemožňovalo přístup ke kabelu.**
13. Lože DOK před zaházením řádně udusat, zapískovat a provést označení ochrannou fólií.
14. Bez souhlasu fy **itself** nesnižovat vrstvu zeminy nad a pod DOK-ITSELF.
15. **Před záhozem DOK-ITSELF vyžadujeme účast našeho pracovníka, který zkontroluje, zda není DOK-ITSELF mechanicky poškozen a na místě odsouhlasí způsob provedení prací (kontakt-viz bod č.3.**

uvedte číslo tohoto vyjádření). V opačném případě nebudeme souhlasit s vydáním kolaudačního rozhodnutí.

16. Požadujeme ohlášení ukončení stavby kontaktní osobě firmy itself s.r.o.
17. Po dokončení stavby požadujeme dodat geodetické zaměření míst střetu s našimi zájmy. Zaměření předejte Miluši Svobodové (svobodova@itself.cz, tel. 533 383 339). Při předávání nahlase č. tohoto vyjádření.
18. Pokud dojde při stavbě k poškození DOK-ITSELF, je nutno tuto skutečnost neprodleně ohlásit na **Dohledové centrum itself, tel. 533383383**. V pracích je možno pokračovat až po projednání a schválení dalšího postupu odpovědným pracovníkem firmy itself s.r.o.
19. Při poškození zařízení DOK-ITSELF, a to i při dodatečně zjištěném, bude požadována úhrada veškerých vzniklých nákladů.

Přílohy:

- Situační výkres (obsahuje zájmové území určené a vyznačené žadatelem)
- Přehledná situace s vyznačením DOK-ITSELF
- Situace trasy ve formátu .dgn

Příloha k Vyjádření č.j. 18/005404 SITUAČNÍ VÝKRES - ZÁJMOVÉ ÚZEMÍ

