





T: 01.09.2017

Stanovisko odboru dopravy a komunálních služeb ÚMOB Ostrava-Jih – k DSP:

„Parkoviště, ul. P. Lumumby, ppč. 1237/8 v k. ú. Zábřeh nad Odrou“


ODK/67180/17/429

Ing. Roman Fildán

Majetková správa	Vyjádření
<p><b>Místní komunikace</b></p> <p>Datum: 29.8.2017</p> <p>Podpis: </p> <p>Ing. Miroslav Holenka</p>	<p>Souhlasíme s předloženou projektovou dokumentací za následujících podmínek.</p> <p>Stavebník přizve na kontrolu správce místních komunikací před pokládkou asfaltových vrstev.</p> <p>Styčné spáry asfaltových ploch budou zality modifikovanou asfaltovou zálivkou.</p> <p>Stroje a zařízení, která mohou způsobit poškození okolních komunikací a chodníků, je zakázáno používat.</p> <p>Na zpevněných plochách v naší správě nebude skladován stavební materiál, výkopek ani odpad.</p> <p>V okolí stavby bude udržován pořádek, bude zajišťováno pravidelné čištění zpevněných ploch od nečistot způsobených stavební činností a staveništní dopravou.</p> <p>V maximální míře bude zajištěna průchodnost chodců, průjezdnost aut.</p> <p>Vyvolané stavební práce činností investora na našem majetku budou realizovány na jeho náklady v rámci jeho stavby.</p> <p>Po ukončení stavby budou plochy v naší správě předány správci MK včetně Závěrečné zprávy kvality prokazující provedení prací dle platných ČSN a předpisů.</p> <p>Prováděcí organizace zajistí vypracování pasportu dotčeného území stavební činností a staveništní dopravou ve formě protokolu, kde budou vyznačeny a popsány jednotlivé poruchy s odkazy na fotodokumentaci. Místní komunikace či budovy, které nebudou v protokolu uvedeny, se mají za to, že jsou v bezvadném stavu. Pasport bude před zahájením prací předán správci MK a to v jedné tištěné sadě a 1 x na CD.</p> <p>Platnost vyjádření je 18 měsíců od data vystavení.</p>
<p><b>Veřejná zeleň</b></p> <p>Datum: 29.8.2017</p> <p>Podpis: </p> <p>Bc. Angela Bandolová</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Dřeviny určené k zachování budou v maximální míře respektovány a zajištěny proti poškození, v okolí kořenového systému dřevin a v dosahu korun stromů nebude skladován stavební materiál, nesmí dojít ke zhutnění zeminy pojezdem stavebních mechanismů a vozidel. <u>Kácení dřevin je nutné řešit předem s ÚMOB O-Jih. Veškeré stavební a výkopové práce v blízkosti kořenového systému vzrostlých dřevin budou prováděny v souladu s ČSN 83 9061.</u></li><li>- Dotčené plochy VZ je nutné vyčistit od zbytků stavebních hmot, plochy zeleně zhutněné pojezdem mechanizace je nutné zkyprřit, odstranit kameny, srovnat s okolním přiléhajícím terénem a oset parkovou travní směsí.</li></ul> <p>Upravené plochy budou předány správci VZ.</p>



Majetková správa	Vyjádření
<u>Ostatní správa</u>  Datum: 23.08.2017 Podpis: Martina Rentová	Bez připomínek.



*V. z. Mgr. Daniel Jeřábek*  
**Mgr. Daniel Jeřábek**  
vedoucí odboru dopravy  
a komunálních služeb