



VITAS, a.s.
Ruská 83/ 24
703 00 Ostrava
Česká republika

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE
1095296515

NAŠE ZNAČKA
8120060467

VYŘIZUJE / LINKA
Miloslav Gelnar/ 800 850 860

MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE
Ostrava/ 25.10.2017

Vyjádření k projektové dokumentaci

Stavba: „Lokalita č. 1 – ul. V. Jiřikovského parcela č. 71/3 v k.ú. Dubina u Ostravy“.

Vážený obchodní partneri,

na základě vašeho požadavku o vyjádření k dokumentaci pro **stavební povolení** výše uvedené stavby, Vám zasíláme stanovisko společnosti ČEZ Distribuce, a. s. (dále jen PDS).

V rámci předloženého projektu dojde k výstavbě nové komunikace a parkovacích míst.

Před zahájením stavby bude provedena přeložka stávajícího kabelového vedení v majetku PDS mimo novou komunikaci a parkovací plochou dle žádosti o přeložku č. 8120060467. Na základě uzavřené Smlouvy a dle níže uvedeného odstavce zajistí PDS projektovou dokumentaci, realizaci stavby přeložky vč. její revize, kolaudace, geodetické zaměření trasy vedení a vkladu věcných břemen do katastru. Nová trasa kabelového vedení musí být vedena v zelených plochách nebo v rozebíratelném chodníku. V případě komunikací je dovoleno pouze jejich kolmé křížení v rovných chráničkách.

Přeložka rozvodného zařízení se řídí ustanoveními zákona č. 458/2000 Sb., §47, který mimo jiné stanoví, že přeložku zařízení distribuční soustavy zajišťuje jeho vlastník na náklady toho, kdo potřebu přeložky vyvolal a vlastnictví zařízení distribuční soustavy po provedení přeložky se nemění.

Je nutné respektovat ochranná pásma energetických zařízení, jak stávajících tak nových v souladu s §46 zák. č.458/2000 Sb. v platném znění včetně omezení vyplývajících z jejich existence (zákaz umísťovat zařízení stavby či konstrukce, provádět zemní práce bez souhlasu jejich vlastníka, vysazovat porosty a přejíždět podzemní vedení mechanismy o celkové hmotnosti nad 6t apod.).

Při zpracování projektové dokumentace je nutná koordinace projektantů žadatele a PDS.

Další stupně projektové dokumentace požadujeme předložit k vyjádření u PDS včetně aktuálního vyjádření o existenci energetického zařízení PDS prostřednictvím Geoportálu na stránkách www.cezdistribuce.cz

Za realizovatelnost projektu, dodržení všech platných předpisů a norem či podmínek stanovených ve vyjádření PDS a ostatních správců sítí zodpovídá příslušný odpovědný projektant a při realizaci stavby investor resp. zhotovitel.

ČEZ Distribuce, a. s.

Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 | Kontaktní bezplatná linka
ČEZ Distribuce: 800 850 860 (hlášení poruch, distribuční požadavky, informace) | e-mail:
info@cezdistribuce.cz | www.cezdistribuce.cz | IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035 | zapsaná
v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. B 2145 |
zasílací adresa: ČEZ Distribuce, a. s., Plzeň, Guldenerova 2577/19, PSČ 326 00

Toto vyjádření lze použít pro účely **stavebního povolení** při respektování výše uvedených připomínek a již vydaných vyjádření PDS.

Platnost vyjádření je do 24.10.2018. V případě žádosti o jeho prodloužení nutno požádat o nové vyjádření.

Při další korespondenci uvádějte naše značka.

S pozdravem



Ing. Vít Grabec
Vedoucí oddělení Připojování
ČEZ Distribuce, a. s.

ČEZ Distribuce, a. s. Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 | Kontaktní bezplatná linka
ČEZ Distribuce: 800 850 860 (hlášení poruch, distribuční požadavky, informace) | e-mail:
info@cezdistribuce.cz | www.cezdistribuce.cz | IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035 | zapsaná
v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. B 2145 |
zasílací adresa: ČEZ Distribuce, a. s., Plzeň, Guldenerova 2577/19, PSČ 326 00