



Ostravské vodárny a kanalizace a.s.

Váš dopis zn.:

Ze dne: 2017-02-13

Naše zn.: 6.3/8025/1758/17/Pac

Vyřizuje: Jiří Paciorek

Tel.: 597 475 171

E-mail: paciorek.jiri@ovak.cz

IVITAS a.s.

Markéta Neyová

Ruská 83/24

703 00 OSTRAVA

Datum: 2017-03-03

Vyjádření k dokumentaci pro územní a stavební řízení

Stavba : Nové parkovací plochy v obvodu Ostrava – Jih, ul. V.Jiříkovského
Katastr : Dubina u Ostravy
Ulice : Václava Jiříkovského, Kaminského
Parcela : 71/3
Investor : Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava - Jih

Předložená dokumentace řeší vybudování zpevněných ploch pro parkovací stání u stávajících bytových domů na výše uvedeném pozemku v k.ú. Dubina u Ostravy (celkem bude zřízeno 25 nových parkovacích stání).

Nové zpevněné plochy budou odvodněny vypádováním do žlabů a vpustí a zasakovány na pozemku.

Informativní umístění zařízení v provozování společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. je patrné z příložené situace.

S předloženou dokumentací pro územní a stavební řízení výše uvedené stavby souhlasíme za těchto podmínek:

1. Zařízení v provozování společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. budou respektována dle příslušných ČSN, zejména ČSN 73 6005 (prostorové uspořádání sítí) a zákona č. 274/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Ochranné pásmo pro vodovody a kanalizace do DN 500 mm (včetně) je 1,5 m, nad DN 500 mm je 2,5 m od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu. U vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m. V ochranném pásmu nelze umísťovat zařízení staveníště, budovat stavby a konstrukce trvalého nebo dočasného charakteru s výjimkou úpravy povrchu a staveb inženýrských sítí, pro které platí ČSN 73 6005.
2. Parkovací stání budou navržena mimo poklopy kanalizačních šachet, srážkové vody budou likvidovány v souladu s platnou legislativou – zasakováním na pozemku.
3. Patky sloupků dopravních značek a sloupů veřejného osvětlení budou umístěny mimo ochranné pásmo zařízení v provozování společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s.

Stavba bude realizována za těchto podmínek:

1. V souladu s ustanovením §153, odst.1 zákona č.183/2006 Sb., v platném znění bude před zahájením prací provedeno přesné vytýčení našich zařízení v dotčeném území. Vytýčení je možno objednat na našem oddělení dokumentace, ☎ - 597 475 103.
2. Požadujeme, aby nám bylo zahájení stavby oznámeno (14 dnů předem) a zástupci našeho provozu byli přizváni k zahájení stavby a k závěrečné kontrolní prohlídce.


☎ - provoz kanalizační sítě: 597 475 411

Platnost vyjádření je dva roky.

Ostravské vodárny a kanalizace a.s.
Nádražní 28 / 3114
729 71 Ostrava - Moravská Ostrava


Jiří Paciorek
technický pracovník oddělení dokumentace

Přílohy: dokumentace, situace



- | | |
|--|---------------------------|
| | Vodovod |
| | Kanalizace jednotná |
| | Kanalizace spádková |
| | Kanalizace dešťová |
| | Výtlakový řad |
| | Mimo správu OVAK |
| | Záměr stavby - vodovod |
| | Záměr stavby - kanalizace |

