



**SITEL, spol. s r.o.**

*Společnost pro výstavbu integrovaných telekomunikací*

**Sídlo: Baarova 957/15, 140 00 Praha 4**

**Provozovna: Nad Elektrárnou 1526/45, 106 00 Praha 10**

**IVITAS,a.s.**

**Markéta Neyová**

**Ruská 83/24**

**703 00 Ostrava**

*Vaše značka*

*Naše značka*

1111700950

*Vyřizuje*

Středisko dokumentace SITEL

*V Praze dne*

16.02.2017

**V c: Vyjádření k existenci technické infrastruktury**

**– podzemního komunikačního vedení a zaízení ve veřejné komunikační síti**

Stavba:

**Nové parkovací plochy v obvodu Ostrava-Jih, lokalita ul. V. Jiřikovského, parcela . 73/1, k.ú.Dubina u Ostravy**

**– Zájmové území stavby vyznačeno ve Vaší žádosti**

Společnost **SITEL, spol. s r.o.**, se sídlem Baarova 957/15, Praha 4, PS 140 00 (dále jen "SITEL"), Vám sděluje, že při realizaci výše uvedeného stavebního záměru dojde ke střetu s podzemním komunikačním vedením a zaízením ve veřejné komunikační síti (dále PV). V PV může být uloženo několik prvků – kabel a ochranných trubek, které jsou chráněny ochranným pásmem – viz příloha.

**Dotčené PV: 4447/06**

**Ke kontaktu s PV dojde: dle situace**

**Souhlasíme s vydáním pro tyto účely: Ohlášení stavby, Předprojektová příprava, Rozhodnutí o umístění stavby, Stavební povolení, Veřejnoprávní smlouvy, Zjednodušené územní řízení, Územní souhlas na výše uvedenou stavbu, kterou je dotčeno PV za předpokladu, že:**


Stavebník bere na v domě, že v zájmové lokalitě se nachází podzemní komunikační vedení a zaízení ve veřejné komunikační síti (dále PV) v etně jeho ochranného pásma (dle příložené situace) a dodrží zejména tyto podmínky:

- V Dokumentaci k žádosti o vydání příslušného povolení podle Stavebního zákona bude PV zohledněno a řešeno jeho případné dotčení.
- Dokumentace pro provádění stavby bude předložena společnosti SITEL k odsouhlasení.
- V ochranném pásmu PV je možno provádět stavební práce pouze po předchozím písemném souhlasu vlastníka PV - žádost o souhlas se zahájením prací bude společností SITEL zaslána 3 týdny předem.
- Oprávněný zástupce SITEL bude pozván k předání staveniště.

**Obecné podmínky:**

- Před zahájením prací bude poloha PV přímo ve staveništi vyznačena geodetickým vytýčením, které stavebník objedná nejpozději 14 dní před započátkem prací na adrese: SITEL, spol. s r.o., Ing. Rudolf Říhák, provozovna Nad Elektrárnou 1526/45, 106 00 Praha 10, e-mail rcihak@sitel.cz, tel. 267198162.
- Pracovníci provádějící práce budou prokazatelně seznámeni s polohou PV.
- Před zahájením stavebních prací budou místa styků (k řízení, souběh) na základě vytýčení v terénu odkryta ručními kopanými sondami a případně zjištěné nesrovnalosti budou oznámeny společnosti SITEL.
- Při stavebních pracích v ochranném pásmu PV je třeba dbát nejvyšší opatrnosti, nepoužívat nevhodné nářadí a žádné mechanizmy prostědky.
- Nad trasou PV nebudou umístěny oválna zaízení v etně skladování materiálu atp., která mohou omezit přístup k PV, a nebudou vysazovány dřeviny trvalého charakteru.

tel.: +420 267 198 111, fax: +420 267 198 222  
e-mail: sitel@sitel.cz web: www.sitel.cz



bank. spojení: SOB Praha 5, úč. 892803/0300  
I : 44797320, DI : CZ44797320  
spis.zn.C.6725 u Městského soudu v Praze



**SITEL, spol. s r.o.**

*Společnost pro výstavbu integrovaných telekomunikací*

**Sídlo: Baarova 957/15, 140 00 Praha 4**

**Provozovna: Nad Elektrárnou 1526/45, 106 00 Praha 10**

- Při kladení nebo souhu s PV bude dodržena norma SN 736005 o prostorovém uspořádání sítě technického vybavení. Vhodný způsob ochrany PV při kladení i souhu bude řešen v Dokumentaci pro provádění stavby.
- Odkryté PV bude řádně zabezpečeno proti poškození při provádění prací, proti poškození třetí stranou, popřípadě poškození obecně. O odkrytém PV bude zajištěna fotodokumentace.
- Před zakrytím PV bude ke kontrole přizván oprávněný zástupce SITEL.
- Po trase PV nebude pojíždět na tržkách vozidla (mechanizace), pokud nebude provedena odpovídající ochrana těchto tras proti mechanickému poškození (panely nebo jiným vhodným způsobem) - bude řešeno v Dokumentaci pro provádění stavby.
- Bez předchozího souhlasu vlastníka PV nebude snížena nebo zvýšena vrstva zeminy nad PV.
- Jakékoliv poškození i narušení PV bude okamžitě ohlášeno na telefonní číslo 267 198 123 nebo 267 198 333 - na servisní dispečink společnosti SITEL a následně písemně na adresu SITEL, spol. s r.o., provozovna Nad Elektrárnou 1526/45, Praha 10, PS 106 00 (popř. na e-mailovou adresu [sos@sitel.cz](mailto:sos@sitel.cz) nebo fax 267 198 334).
- Při poškození PV (i dodatečně zjištěném) způsobeném inností stavebníka mu budou předepsány k úhradě všechny vzniklé škody a vynaložené náklady v souvislosti s odstraněním a opravou poškozeného PV včetně následných škod a škod souvisejících (např. s přerušením provozu).
- PV nebude překládáno ani jinak upravováno.

#### **V případě nutnosti přeložení, manipulace nebo úprav PV:**

- Bude uzavřena smlouva o přeložení s vlastníkem PV.
- Práce spojené s přeložením, manipulací nebo úpravou PV budou provedeny společností SITEL včetně vypracování Dokumentace pro provádění stavby na objednávku Stavebníka.
- Nedílnou součástí přeložení nebo úpravy PV jsou také kontrolní zkoušky PV (OK a HDPE), vypracování dokumentace skutečného provedení stavby a její zapracování do stávající dokumentace, a to v papírové i DGN formě dle předpisu vlastníka PV a další související innosti.
- Stavebník zajistí veškeré právní a majetkové vypořádání (příslušné povolení dle Stavebního zákona, práva včleněných členů ap.).

Oprávněný zástupce SITEL: Luboš Albrecht – 267198126, 602306177, [lalbrecht@sitel.cz](mailto:lalbrecht@sitel.cz)

Při žádosti o změnu nebo prodloužení územního rozhodnutí (stavebního povolení) je nutné požádat o nové vyjádření o existenci PV ve vlastnictví společnosti SITEL, spol. s r.o.

Platnost tohoto vyjádření je 1 rok ode dne vydání.

V případě další korespondence uvádějte, prosím, naše číslo jednací.


S pozdravem

Přílohy: polohopisný plán

Kopie: žádné



tel.: +420 267 198 111, fax: +420 267 198 222  
e-mail: [sitel@sitel.cz](mailto:sitel@sitel.cz) web: [www.sitel.cz](http://www.sitel.cz)



bank. spojení: SOB Praha 5, úč. 892803/0300  
I : 44797320, DIČ : CZ44797320  
spis.zn.C.6725 u Městského soudu v Praze