



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	NÁZEV
1.01	Vstup + schodiště
1.02	Schodiště
1.03	Vstup
1.04	Technická místnost
1.05	Výtah

DETAIL 1 - VZOROVÝ ŘEZ SDK KUFREM



DETAIL 2 - DOZDÍVKA ROZVADĚČŮ



**POZNÁMKA:**  
Napětová soustava 3NPE~50Hz, 400V, TN-S.  
Ochrana před úrazem elektrickým proudem bude provedena automatickým odpojením vadné části od zdroje v síti TN.  
Vypínače a tlačítka budou umístěny ve výšce cca. 1,2 m nad podlahou.

LEGENDA

	Kabelová trasa CYKY-J 3x1,5 / CYKY-O 3x1,5
	Kabelová trasa CYKY-J 3x2,5
	Přívod k bytovému rozv. CYKY-J 4x10 + CY 10
	Spínač jednopólový 230V, zapuštěný IP20
	Spínač jednopólový 230V, nástěnný IP44
	Spínač tlačítkový 230V, zapuštěný IP20
	Pohybový spínač
	Zásuvka 1x230V, nástěnná IP44
	Rozvaděč

	Kontroloval	Vypracoval	
	Tomáš Zomber	David Krayzel	
Místo stavby	ulice Výškovická 631/184, 700 30 Ostrava - Výškovice / kraj Moravskoslezský		
Investor	Městský obvod Ostrava - Jih Horní 791/3 700 30 Ostrava / kraj Moravskoslezský		
Název stavby	<div>Výměna elektroinstalace společných prostor v BD na ul. Výškovická 184 v Ostravě</div> <div>D.1.4.g SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA</div>		
Část			
Obsah výkresu			
	Formát	2xA4	
	Datum	03/2019	
	Stupeň	DPS	
	Zakázkové číslo	39-2018-DPS	
	Měřítko	1:75	
	Číslo výkresu	Pořadové číslo	
	D.1.4.g.7		