



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	NÁZEV
1.01	Schodiště
1.02	Chodba
1.03	Garáž
1.04	Sklep
1.05	Sklep
1.06	Sušárna prádla
1.07	Výměník - Veolia
1.08	Sklep - kóje
1.09	Garáž
1.10	Sklep - kóje
1.11	Výtah

POZNÁMKA:
Napěťová soustava 3NPE~50Hz, 400V, TN-S.
Ochrana před úrazem elektrickým proudem bude provedena automatickým odpojením vadné části od zdroje v síti TN.
Vypínače a tlačítka budou umístěny ve výšce cca. 1,2 m nad podlahou.

LEGENDA

	Kabelová trasa CYKY-J 3x1,5 / CYKY-O 3x1,5
	Kabelová trasa CYKY-J 3x2,5
	Přívod k bytovému rozv. CYKY-J 4x10 + CY 10
	Spínač jednopólový 230V, zapuštěný IP20
	Spínač jednopólový 230V, nástěnný IP44
	Spínač tlačítkový 230V, zapuštěný IP20
	Pohybový spínač
	Zásuvka 1x230V, nástěnná IP44
	Rozvaděč

LEGENDA SVÍTIDEL

A	Svítilno přisazené 2x26W, TC-DE, kruhové, kryt opál PMMA, EP , prům. 375mm, IP40
B	Svítilno přisazené 100W/E27/230V IP44 bílá
C	Zářivkové přisazené svítilno ALDP 2xT8/36W G13
	Nouzové svítilno vč. piktogramu svítící 1h při výpadku

	Kontroloval	Vypracoval		
	Tomáš Zomber	David Krayzel		
Místo stavby		ulice Výškovická 632/186, 700 30 Ostrava - Výškovice / kraj Moravskoslezský		
Investor		Městský obvod Ostrava - Jih Horní 791/3 700 30 Ostrava / kraj Moravskoslezský		
Název stavby Výměna elektroinstalace společných prostor v BD na ul. Výškovická 186 v Ostravě D.1.4.g SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA			Formát	2xA4
			Datum	03/2019
			Stupeň	DPS
			Zakázkové číslo	39-2018-DPS
			Měřítko	1:75
Část				
Obsah výkresu			Číslo výkresu	Pořadové číslo
PŮDORYS 1.PP - Elektroinstalace			D.1.4.g.3	