


LEGENDA MÍSTNOSTÍ

| Č.M. | NÁZEV              |
|------|--------------------|
| 6.01 | Schodiště + chodba |

DETAIL 1 - VZOROVÝ ŘEZ SDK KUFREM



Při souběhu se sdělovacím a zabezpečovacím vedením je nutno dodržovat mezi kabely vzdálenost 3cm při souběhu do 5m a 10cm při souběhu nad 5m. U zabezpečovacích vedení pak 6cm při souběhu do 5m a 20 cm při souběhu nad 5m. Pro křížení kabelů platí pro nejmenší mezery stejné ustanovení.

DETAIL 2 - DOZDÍVKA ROZVADĚČŮ



**POZNÁMKA:**  
Napěťová soustava 3NPE~50Hz, 400V, TN-S.  
Ochrana před úrazem elektrickým proudem bude provedena automatickým odpojením vadné části od zdroje v síti TN.  
Vypínače a tlačítka budou umístěny ve výšce cca. 1,2 m nad podlahou.

LEGENDA

|  |   |
|--|---|
|  | Kabelová trasa CYKY-J 3x1,5 / CYKY-O 3x1,5  |
|  | Kabelová trasa CYKY-J 3x2,5                 |
|  | Přívod k bytovému rozv. CYKY-J 4x10 + CY 10 |
|  | Spínač jednopólový 230V, zapuštěný IP20     |
|  | Spínač jednopólový 230V, nástěnný IP44      |
|  | Spínač tlačítkový 230V, zapuštěný IP20      |
|  | Pohybový spínač                             |
|  | Zásuvka 1x230V, nástěnná IP44               |
|  | Rozvaděč                                    |

|               |   |               |                 |                |
|---------------|---|---------------|-----------------|----------------|
|               | Kontroloval   | Vypracoval    |                 |                |
|               | Tomáš Zomber  | David Krayzel |                 |                |
|               |   |               |                 |                |
|               |   |               |                 |                |
| Místo stavby  | ulice Výškovická 631/184, 700 30 Ostrava - Výškovice / kraj Moravskoslezský   |               |                 |                |
| Investor      | Městský obvod Ostrava - Jih<br>Horní 791/3 700 30 Ostrava / kraj Moravskoslezský  |               |                 |                |
| Název stavby  | <div>Výměna elektroinstalace společných<br/>prostor v BD na ul. Výškovická 184<br/>v Ostravě</div> <div>D.1.4.g SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA</div> |               | Formát          | 2xA4           |
| Část          |   |               | Datum           | 03/2019        |
|               |   |               | Stupeň          | DPS            |
|               |   |               | Zakázkové číslo | 39-2018-DPS    |
|               |   |               | Měřítka         | 1:75           |
| Obsah výkresu | PŮDORYS 6.NP - Přívody k bytovým rozvaděčům   |               | Číslo výkresu   | Pořadové číslo |
|               |   |               | D.1.4.g.9       |                |