



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	NÁZEV
1.01	Vstup + schodiště
1.02	Schodiště
1.03	Vstup
1.04	Technická místnost
1.05	Výtah

DETAIL 1 - VZOROVÝ ŘEZ SDK KUFREM



DETAIL 2 - DOZDÍVKA ROZVADĚČŮ



POZNÁMKA:
Napětová soustava 3NPE~50Hz, 400V, TN-S.
Ochrana před úrazem elektrickým proudem bude provedena automatickým odpojením vadné části od zdroje v síti TN.
Vypínače a tlačítka budou umístěny ve výšce cca. 1,2 m nad podlahou.

LEGENDA

	Kabelová trasa CYKY-J 3x1,5 / CYKY-O 3x1,5
	Kabelová trasa CYKY-J 3x2,5
	Přívod k bytovému rozv. CYKY-J 4x10 + CY 10
	Spínač jednopólový 230V, zapuštěný IP20
	Spínač jednopólový 230V, nástěnný IP44
	Spínač tlačítkový 230V, zapuštěný IP20
	Pohybový spínač
	Zásuvka 1x230V, nástěnná IP44
	Rozvaděč

	Kontroloval	Vypracoval		
	Tomáš Zomber	David Krayzel		
Místo stavby	ulice Výškovická 632/186, 700 30 Ostrava - Výškovice / kraj Moravskoslezský			
Investor	Městský obvod Ostrava - Jih Horní 791/3 700 30 Ostrava / kraj Moravskoslezský			
Název stavby	Výměna elektroinstalace společných prostor v BD na ul. Výškovická 186 v Ostravě D.1.4.g SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA			Formát
				2xA4
				Datum
				03/2019
				Stupeň
				DPS
				Zakázkové číslo
				39-2018-DPS
				Měřítko
				1:75
Část				
Obsah výkresu	PŮDORYS 1.NP - Přívody k bytovým rozvaděčům			Číslo výkresu
				Pořadové číslo
				D.1.4.g.7