



Vaše značka:

ze dne:

Č. j.: JIH/048979/19/INV/Prch VZ 57.19

Sp. zn. S-JIH/044457/19

všem dodavatelům

zveřejněním na profilu zadavatele

- zde -

Vyřizuje: Bc. Božena Prchalová

Telefon: +420 599 430 383

Fax:

E-mail: bozena.prchalova@ovajih.cz

Datum: 5. června 2019

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Veřejná zakázka: **Vybudování kanceláří a bufetu v 1. NP budovy B**

Zadavatel: Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih
Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
zastoupen Bc. Martinem Bednářem, starostou obvodu
IČO: 00845451, DIČ: CZ00845451

Způsob zadání: veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce zadaná dle § 27 v návaznosti na ust. § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) zasláním a zveřejněním výzvy na profilu zadavatele

V návaznosti na e-mailovou žádost ze dne 3. 6. 2019 poskytuje zadavatel vysvětlení zadávací dokumentace, případně související dokumenty, výše uvedené veřejné zakázky, a to:

Dotaz č. 1	V stavebním rozpočtu se nachází níže uvedená položka:					
	25	64-003.RXX	D+M vnitřní dveře plné bílé vč. ocelových zárubní vč. kování, příp. mřížky, prahu nebo přech.lišty Kompletní dodávka a provedení dle PD.	kus	16,00	
			800/1970:13		13,00	
			900/1970:1		1,00	
			700/1970:2		2,00	
Z rozpočtu, výpisu prvků a ani z Technické zprávy není zřejmé, zda-li mají být dveře z voštiny, či DTD desek,.. jaká má být povrchová úprava – lak, fólie, CPL, HPL,... požadavek na kování dveří – nerez, nikl, ... jestli je požadavek na prahy, nebo přechodové lišty,.....? Žádáme tímto o doplnění výpisu prvků o chybějící informace bez kterých není možné tuto položku odpovědně nacenit. To samé se týká i položky pod číslem 27.						
Odpověď č. 1	Vnitřní dveře plné bílé, výplň voštinová, povrchová úprava folie. Kování nerez, přechodové lišty Pol. 27: protipožární dveře plné hladké bílé vč. ocelové zárubně, požární odolnost EI 30 DP3 C3 (se samozavíračem). Povrchová úprava CPL laminát, kování nerez, prah. Dveřní křídlo a zárubeň musí jako celek splňovat veškeré náležitosti pro požární uzávěr dané odolnosti.					

Dotaz č. 2	V stavebním rozpočtu se dále nachází níže uvedená položka:						
	26	64-004.RXX	D+M rolety pro světlost otvoru 2890x1850 mm	kus	1,00		
			Kompletní provedení a dodávka dle PD.				
	Rozpočet se ve věci D+M rolety odvolává na PD. V PD se pravděpodobně nenachází žádná zmínka o předmětné roletě. Žádáme tímto o bližší specifikaci požadavku na předmětnou roletu – materiál, způsob ovládání,....						
Odpověď č. 2	Roleta s viditelným krycím boxem, hliníkovými lamelami pohybujícími se po stranách ve vodících lištách. Barevné provedení bílá. Ovládání na elektrický pohon.						

Dotaz č. 3	V stavebním rozpočtu je v oddíle 776 pod položkou č.68 uvedeno:					
	68	776520010RAB	Podlaha povlaková z PVC pásů, soklík podlahovina tl. 2,0 mm	m2	92,10	
			15+14,7+16,3+16,5+13,7+15,9		92,10	
	Vzhledem k tomu, že v PD a ani TZ se nenachází žádná zmínka o PVC podlahách, tak tímto žádáme o doplnění specifikace požadavku na PVC podlahu a soklíky, včetně výměry soklíků, poněvadž dle výše uvedeného zadání není možné odpovědně danou položku nacenit. Zároveň žádáme o doplnění dalších položek které souvisí s dodávkou a montáží PVC podlah jako například – broušení podlah bude-li to zapotřebí, stěrka, penetrace,.....					
Odpověď č. 3	PVC podlahová krytina heterogenní, stupeň zátěže 34, protiskluzová úprava, tloušťka min. 2 mm. Výměra soklíků: 98 bm. Samozřejmostí pokládky nových PVC krytin je penetrace a samonivelační stěrka.					

Toto poskytnuté vysvětlení zadávací dokumentace je pro zpracování nabídky závazné.

Ing. Stanislav Šplíchal
vedoucí odboru investičního

Dokument je opatřen elektronickým podpisem.