

Vaše značka.: 2019

Naše značka: 10/TDC/19/Kr

Vyřizuje: Ing. Vítězslav Krupa  
Tel.: 59 740 2900  
Fax: 59 740 1095  
E-mail: dpored@dpo.cz

Datum: 3.5.2019

**ÚMOb Ostrava - Jih**  
Odbor investiční  
Ing. Šplíchal  
Horní 791/3  
700 30 Ostrava

Vyjádření Dopravní podnik Ostrava a.s. – akce: „**Rekonstrukce tramvajového podchodu Tylova na ul. Plzeňská - č. II/647, v Ostravě – Zábřehu**“

Vyjádření k přípravě projektové dokumentace:

Navrhovaná rekonstrukce podchodu Tylova a uzavření jednoho ze dvou přístupových schodišť na nástupiště si vyžádá vybudování „přechodu – přístup na nástupiště“ přes tramvajovou trať pro zajištění přístupu cestujících, a to jak ze schodiště, tak z navrhovaného výtahu. Umístění „přechodu – přístup na nástupiště“ přes tramvajovou trať musí vyhovovat rozhledovým poměrům, vyžádá si posun označníku a s tím vyvolané prodloužení nástupišť na délku dvou tramvajových souprav, úpravu výšky nástupní hrany na 24 cm nad temenem kolejnice, úpravu povrchu nástupiště, zábradlí a výměnu tramvajového svršku v délce cca 2x80m.

S přátelským pozdravem

Ing. Petr Holuša  
vedoucí odboru dopravní cesta



**Dopravní podnik Ostrava a.s.**  
Poděbradova 494/2  
702 00 Ostrava, Moravská Ostrava  
69