



Vaše značka:

ze dne:

Č. j.: JIH/053823/19/INV/Pus

Sp. zn.

všem dodavatelům

zveřejněním na profilu zadavatele

- zde -

Vyřizuje: Tereza Pustelníková, DiS.

Telefon: + 420 599 430 394

E-mail: tereza.pustelnikova@ovajih.cz

Datum: 20. 6. 2019

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

Veřejná zakázka: **Výměna osobního výtahu 1000 kg a výtahu 400 kg v bytovém domě Mňukova 24, Ostrava-Zábřeh**

Zadavatel: Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih
Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
zastoupen Bc. Martinem Bednářem, starostou obvodu
IČO: 00845451, DIČ: CZ00845451

Způsob zadání: podlimitní veřejná zakázka na služby zadaná ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 26 v návaznosti na ust. § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona)

V návaznosti na žádosti dodavatele doručené dne 20. 6. 2019 prostřednictvím e-mailu poskytuje zadavatel vysvětlení zadávací dokumentace u výše uvedené veřejné zakázky, a to:

Dotaz č. 1	Dobrý den, Můžu požádat o vysvětlení proč měníte výtah z jednoduchého na složitý. V prvním zadání nebyl specifikován pohon výtahu. Teď v dodatku číslo 1 píšete, že chcete bezpřevodový – můžu se zeptat proč ?? Bezpřevodový je monolit, který když se s ním něco stane měníte kus za kus, oprava se pohybuje v částce 100 000,- a výše !! za druhé u výtahu 1000kg dochází k lanování 2:1 co máte navíc 5 ks převáděcích kladek , 2 krát více lan .tento druh pohonu se převážně využívá tam, kde není klasická strojovna ale strojovna v šachtě. Převodový o něco vyšší výkon než u bezpřevodového (zanedbatelné!!), lanový poměr je 1:1, v případě poškození stroje lze jednotlivé díly stroje vyměnit přímo ve strojovně (náklady na opravu do 30 000,-). Žádám, proto aby jste nechali stroj bez upřesnění a každá firma dá to co nabízí .
Odpověď č. 1	Zadavatel preferuje bezpřevodový stroj z důvodu vhodnějšího použití pro tuto instalaci.

Toto poskytnuté vysvětlení zadávací dokumentace je pro zpracování nabídky závazné.

S pozdravem

Ing. Stanislav Šplíchal
vedoucí odboru investičního

Dokument je opatřen elektronickým podpisem.