



Vaše značka:

ze dne:

Č. j.: JIH/054728/19/INV/Pus

Sp. zn.

všem dodavatelům

zveřejněním na profilu zadavatele

- zde -

Vyřizuje: Tereza Pustelníková, DiS.

Telefon: + 420 599 430 394

E-mail: tereza.pustelnikova@ovajih.cz

Datum: 24. 6. 2019

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4

Veřejná zakázka: **Výměna osobního výtahu 1000 kg a výtahu 400 kg v bytovém domě Mňukova 24, Ostrava-Zábřeh**

Zadavatel: Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih
Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
zastoupen Bc. Martinem Bednářem, starostou obvodu
IČO: 00845451, DIČ: CZ00845451

Způsob zadání: podlimitní veřejná zakázka na dodávky zadaná ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 26 v návaznosti na ust. § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona)

V návaznosti na žádosti dodavatele doručené dne 24. 6. 2019 prostřednictvím e-mailu poskytuje zadavatel vysvětlení zadávací dokumentace u výše uvedené veřejné zakázky, a to:

Dotaz č. 1	Dobrý den, děkuji za vysvětlení, proč chcete bezpřevodový stroj. Bepřevodovým strojem určitě je také třeba uvést nosné prostředky mají být použité standardní lana nebo pásy a nebo se mají použít lana pr. 6 mm, které nejsou povolené normou 81-20 ?
Odpověď č. 1	Obě varianty jsou přípustné, musí ovšem splňovat veškeré nařízení vlády a normy platné v době instalace, které budou uvedeny v PD.

Toto poskytnuté vysvětlení zadávací dokumentace je pro zpracování nabídky závazné.

S pozdravem

Ing. Stanislav Šplíchal
vedoucí odboru investičního

Dokument je opatřen elektronickým podpisem.