




Napěťová soustava : 3 NPE stř. 50 Hz , 400 V / 230 V / TN - S

Ochrana automatickým odpojením vadné části v síti TN od zdroje a pospojováním v souladu s ČSN 33 20 00 - 4 - 41 ed.3 .

DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE STAVBY A DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

HLAVNÍ PROJEKTANT	PROJEKTANT PROFESE	VYPRACOVAL	PROFESE : <div>EL</div>	
ING. J. PROVAZNÍK	M. SEIFERT	ING. L. SEIFERT		
				
INVESTOR : SMO MOB Ostrava–Jih, ul. Horní 3, Ostrava–Hrabůvka, 700 30				
GEN. PROJEKTANT: ING. JAROMÍR PROVAZNÍK, Raisova 5, Ostrava–Mar. Hory				
NÁZEV STAVBY : Výměna rozvodů vytápění a oprava soc. zařízení v objektu Volgogradská 32a, Ostrava - Zábřeh			DATUM	02/2019
			STUP. P.D.	DVZ + DPS
			ČÍS. ZAK.	4420
			MĚŘITKO	Č. VÝKRESU
ROZVODNICE R1			-	D.1.4.3-04