



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

M.Č.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA
1.01	UMÝVÁRNA	9,40
1.02	SPRCHY	4,00
1.03	PŘEDSÍŇKA	1,16
1.04	WC	1,40

LEGENDA ZNAČEK

	VYPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ
	PŘEPÍNAČ STŘÍDAVÝ, IP44
	SPÍNAČ 0-1, IP65
	ZÁSUVKA 230V/16A, IP44
	STROPNÍ ČIDLO POHYBU, IP44
	LED SVÍTIDLO 4300-840, HF, 34W, 4300 lm, IP66
	LED SVÍTIDLO 100-840, HF, 8W, 1000 lm, IP65

Poznámka :
Vnitřní elektroinstalace bude řešena silovými celoplastovými kabely typové řady CYKY a vodiči CYA zelenožluté barvy , jenž budou uloženy pevně pod omítkou, na povrchu v liště LV a na stávajícím kabelovém žlabu.

Napěťová soustava : 3 PEN stř. 50 Hz , 400 V / 230 V / TN - C
Napěťová soustava : 3 NPE stř. 50 Hz , 400 V / 230 V / TN - S
Ochrana automatickým odpojením vadné části v síti TN od zdroje a pospojováním v souladu s ČSN 33 20 00 - 4 - 41 ed.3 .

DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE STAVBY
A DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

HLAVNÍ PROJEKTANT ING.L. PROVAZNIK	PROJEKTANT PROFES M. SEIFERT	VYPRACOVAL ING.L. SEIFERT	PROFES :
			EL
INVESTOR : SMO MOb Ostrava-Jih,ul. Horní 3, Ostrava-Hrabůvka, 700 30			
GEN. PROJEKTANT: ING.JAROMÍR PROVAZNIK, Raisova 5, Ostrava-Mar.Hory			
NÁZEV STAVBY : Výměna rozvodů vytápění a oprava soc. zařízení v objektu Volgogradská 32a, Ostrava - Zábřeh		DATUM STUP.P.D. ČÍS.ZAK. MĚŘÍTKO	02/2019 DVZ + DPS 4420 Č.VÝKRESU
ELEKTROINSTALACE 1.NP			1:50 D.1.4.3-03