

V Brně dne: 22.12.2016

Číslo jednací: 16/003862-A

Platnost tohoto vyjádření končí dne: 22. 12. 2018

Vyřizuje:

Miluše Svobodová

svobodova@itself.cz

+420533383339

STUDIO - D Opava s.r.o.

Holasovice 171

74774 Holasovice

Věc: Vyjádření ke stavebnímu řízení

Akce: Náměstí Ostrava-Jih, veřejný prostor Ostrava-Hrabůvka, SO 03 Parkoviště a komunikace

Katastrální území: Ostrava Hrabůvka

Investor: Statutární město Ostrava

Firma **itself s.r.o.**, Pálavské náměstí 11, Brno 628 00, souhlasí s **výše uvedenou akcí, kterou je dotčeno optické propojení** v majetku fy **itself s.r.o.** (dále jen DOK-SELF), za předpokladu splnění a dodržení těchto podmínek:

1. Zařízení DOK-SELF je zakresleno v projektové dokumentaci.
2. Před zahájením zemních prací zajistí investor vytýčení všech vedení a zařízení a s vyznačenou trasou DOK-SELF prokazatelně seznámí pracovníky, kteří budou stavební práce provádět.
3. Vytýčení DOK-SELF prosím objednejte 14 dní před zahájením prací u pana Samlíka, mobil 603 582 603, e-mail: samlik@itself.cz. Při objednání nahlase č. tohoto vyjádření. Po vytýčení DOK-SELF projednat s p. Samlíkem případnou kolizi stavby se zařízením DOK-SELF.
4. DOK-SELF je telekomunikační stavbou s ochranným pásmem 1,5 m od kabelů (HDPE trubek).
5. K přeložení DOK-SELF nedojde.
6. Při zemních pracích v blízkosti DOK-SELF lze používat strojní mechanismy jen ve vzdálenosti větší než 1,5 m od DOK-SELF. Zemní práce ve vzdálenosti menší než 1,5 m od DOK-SELF požadujeme provádět ručně. Při stavbě dbát zvýšené opatrnosti a vedení DOK-SELF ve volném terénu chránit před poškozením od přejíždějících aut, těžké mechanizace apod. Zabezpečení kabelové trasy lze provést panely nebo jiným způsobem po dohodě s firmou itself s.r.o. (kontakt - viz bod č. 3).
7. Zemní práce v ochranném pásmu DOK-SELF (1,5 m) provádět ručně, pomocí strojní mechanizace pouze s nejvyšší opatrností a až po provedení ručně kopaných sond pro zjištění přesné polohy a hloubky vedení. Stavebník je srozuměn s tím, že možná odchylka uložení středu trasy DOK-SELF, stranová i hloubková, činí +/- 30 cm mezi skutečným uložení DOK-SELF a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci.
8. Při souběhu s DOK-SELF požadujeme položit ostatní podzemní sítě min. 0,5 m od DOK-SELF. Pokud v průběhu stavby místní podmínky neumožní splnění tohoto požadavku, prosím kontaktujte zodp. osobu firmy itself s.r.o. (p. Samlík, mobil 603 582 603, e-mail: samlik@itself.cz). Uveďte číslo tohoto vyjádření.
9. V místech křížení inženýrských sítí s DOK-SELF požadujeme položit inženýrské sítě min. 0,3 m pod DOK-SELF, do odpovídající chráničky (např. vysokohustotní polyethylen s přesahem min. 1 m na každou stranu). DOK-SELF rovněž uložte do chráničky s přesahem min. 1m na každou stranu od místa křížení. Před záhozem je nutná kontrola zodp. pracovníkem firmy **itself s.r.o.** (kontakt - viz bod č.3).
10. **V místech zřízení zpevněných ploch (komunikace, vjezdy, parkovací stání, apod.), nad trasou DOK-ITSELF, zabezpečit ochranu kabelů a založit rezervní chráničku; v případě realizace nerozebíratelných povrchů nad trasou DOK-ITSELF kabely uložit do chráničky a založit rezervní chráničku (spolupráce se zástupcem fy itself s.r.o. - p. Samlík, mobil 603 582 603, e-mail: samlik@itself.cz).**
11. Uvédomit kontaktní osobu firmy **itself s.r.o.** o zahájení zemních prací 15 dní předem (kontaktní osoba - viz. bod č. 3, uveďte číslo tohoto vyjádření).
12. Po odkrytí DOK-SELF jej chránit proti poškození nepovolanou osobou.
13. **Nad DOK-SELF dodržet zákaz skládek a budování zařízení, které by znemožňovalo přístup ke**

kabelu.

14. Lože DOK před zaházením řádně udusat, zapískovat a provést označení ochrannou fólií.
15. Bez souhlasu fy **itself** nesnižovat vrstvu zeminy nad a pod DOK-SELF.
16. **Před záhozem DOK-SELF vyžadujeme účast našeho pracovníka, který zkontroluje, zda není DOK-SELF mechanicky poškozen a na místě odsouhlasí způsob provedení prací (kontakt-viz bod č.3, uveďte číslo tohoto vyjádření). V opačném případě nebudeme souhlasit s vydáním kolaudačního rozhodnutí.**
17. Požadujeme ohlášení ukončení stavby kontaktní osobě firmy itself s.r.o.
18. Po dokončení stavby požadujeme dodat geodetické zaměření míst střetu s našimi zájmy. Zaměření předejte Miluši Svobodové (svobodova@itself.cz, tel. 533 383 339). Při předávání nahlaste č. tohoto vyjádření.
19. Pokud dojde při stavbě k poškození DOK-SELF, je nutno tuto skutečnost neprodleně ohlásit na **Dohledové centrum itself, tel. 533383383**. V pracích je možno pokračovat až po projednání a schválení dalšího postupu odpovědným pracovníkem firmy itself s.r.o.
20. Při poškození zařízení DOK-SELF, a to i při dodatečně zjištěném, bude požadována úhrada veškerých vzniklých nákladů.

