



**STUDIO-D Opava s.r.o.  
paní Dagmar Rotreklová  
Krnovská 75E  
746 01 Opava**

<i>Váš dopis značky e-mail</i>	<i>/ ze dne 12.09.2016</i>	<i>Naše značka 24550/Lie/130916-3</i>	<i>Vyřizuje / tel. Liebzeit / 596 904 624 724 616 023 edgar.lieizeit@veolia.com</i>	<i>V Ostravě dne 13.09.2016</i>
------------------------------------	--------------------------------	---	---	-------------------------------------

**„Náměstí Ostrava-Jih, veřejný prostor Ostrava-Hrabůvka, SO 03 Parkoviště a komunikace”  
- vyjádření k dotčení tepelných sítí ve správě Veolia Energie ČR, a.s.**

Dle vámi předložené situace s vyznačeným zájmovým územím dojde k dotčení podzemních tepelných sítí ve správě Veolia Energie ČR, a.s. Průběh našich sítí vám zasíláme v příloze na situaci 1:750 a v el. příloze. Při umisťování nových stavebních prvků požadujeme respektovat zákonné ochranné pásmo tepelného zařízení, t.j. zajistit odstup min. 2,5 m od jeho vnější hrany.

Žádáme o předložení projektové dokumentace s doplněním našich sítí ke schválení a to vedoucímu sektoru Ostrava-Poruba, Jižní město - Ing. Masnému (e-mail radim.masny@veolia.com, mobil 606 782 032). K tomu si můžete vyžádat podklady u Ing. Liebzeita – tel. 596 904 624, mobil 724 616 023.

Obecné podmínky:

Stavebník zajistí ochranu teplárenského zařízení v rozsahu daném zákonem č. 458/2000 Sb. v platném znění, ČSN 736005 a v souladu s ostatními platnými předpisy a je povinen učinit veškerá opatření, aby během stavební činnosti nedošlo k poškození teplárenského zařízení. V této souvislosti odpovídá jak za škody způsobené na zařízení teplárenské společnosti, tak za škody vzniklé na zdraví a majetku třetím osobám. Ochranu bezporuchového provozu teplárenského zařízení během stavby a po jejím dokončení je povinen zajistit splněním následujících podmínek:

1. Písemně nebo telefonicky uvědomit Závod Distribuce a služby, resp. příslušnou služebnu provozu o zahájení zemních prací nejméně 7 dnů předem.

2. Před zahájením zemních prací zabezpečit vytýčení přesné polohy teplárenského zařízení zodpovědným pracovníkem závodu Závod Distribuce a služby, t.j. pracovníkem příslušného provozu, viz. níže. Prokazatelně s vytýčením seznámit pracovníky, kteří budou práce v blízkosti teplárenského zařízení provádět.

3. Zemní práce do vzdálenosti 2,5 m na každou stranu od svislé roviny vedené po obou stranách teplárenského zařízení budou prováděny ručně se zvýšenou opatrností, tedy bez použití

**Veolia Energie ČR, a.s.**

Sídlo: 28. října 3337/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava  
Společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. B 318.  
IČO: 451 93 410, DIČ: CZ45193410  
Tel.: + 420 596 609 111, Zákaznická linka: 800 800 860

www.vecr.cz, www.veolia.cz

**Kontaktní adresa:**

Veolia Energie ČR, a.s.  
Region Severní Morava  
Elektrárnská 5562/17, 709 74 Ostrava - Třebovice  
Tel.: + 420 596 904 111, fax: + 420 596 904 693



mechanizačních prostředků.

4. Na vytýčenou trasu teplotrenského zařízení a v jeho ochranném pásmu nebude uskladňován žádný stavební materiál či zemina. Nebude v něm prováděna žádná činnost, která by ohrožovala bezpečný a spolehlivý provoz teplotrenského zařízení včetně přístupu k zařízení Veolia Energie ČR, a.s.

5. Neprodleně ohlásit každé poškození teplotrenského zařízení na Zákaznickou linku tel. č. 800 800 860.

V místech, kde dojde k souběhu nebo křížení s teplotrenským zařízením požadujeme před záhozem převzetí zástupcem provozu se zápisem do stavebního deníku. Sítě vám v terénu vytýčí - provoz Ostrava-Jižní město I, II (oblast Jižní Město, Šídlovec – primární i sekundární síť Bc. Rostislav Glac e-mail rostislav.glac@veolia.com, mobil 602 535 635).

Nebudou-li dodrženy podmínky obsažené v tomto vyjádření, bude stavební činnost a úpravy terénu prováděné v ochranném pásmu teplotrenského zařízení považována podle § 87 odst. 4 zákona č. 458/2000 Sb. jako činnost bez našeho předchozího písemného souhlasu. Informace o teplotrenském zařízení smí být použity pouze pro uvedený účel, nesmí být poskytnuty třetí osobě ani dále jakýmkoliv způsobem šířeny nebo využívány.

Platnost vyjádření je 1 rok.

Zůstáváme s pozdravem

Veolia Energie ČR, a.s.  
Region Severní Morava  
Závod Distribuce a služby  
Ostrava



.....  
Ing. Libor Valový  
Náměstek Distribuce a služeb

Příloha: č.1 - situace 1:750, č.2 - soubor .dwg v S-JTSK zaslaný e-mailem.



