

**STUDIO-D Opava s.r.o.**

Ing. Lukáš Valeček  
Krnovská 75E  
746 01 Opava

VAS DOPIS ZNACKY / ZE DNE  
/ 19.01.2017

NASE ZNACKA  
17/0012

VYRIZUJE / LINKA  
Smotlachová/591 113 509

MISTO ODESLANI / DNE  
Ostrava/19.01.2017

Stanovisko společnosti Telco Pro Services, a. s., vydané k PD pro stavební povolení k akci:

**Náměstí Ostrava - Jih, veřejný prostor Ostrava - Hrabůvka,  
SO 03 Parkoviště a komunikace**

Kat. území: Hrabůvka; parc. č.: dle PD  
Předložené podklady: PD – DSP

Dle předložených podkladů a Sdělení o existenci sítě č. 0200497627, se v zájmovém území stavby nachází komunikační vedení (sdělovací optický kabel) společnosti Telco Pro Services, a. s., (**dříve ČEZ ICT Services, a. s.**).

Komunikační vedení je chráněno ochranným pásmem podle §102 zákona č.127/2005 Sb. (Zákon o elektronických komunikacích) v platném znění nebo technickými normami.

K předložené dokumentaci nemáme připomínky.

V případě odkrytí vedení nebo přiblížení na méně než 0,5m požadujeme provedení ochrany optického kabelu v HDPE trubkách uložením do chrániček s obetonováním.

Zemní práce v ochranném pásmu kabelu musí být prováděny ručně. Případné další technické záležitosti se budou řešit přímo na místě stavby v době její realizace.

*Souhlas s činností v ochranném pásmu komunikačního vedení bude vydán po vytýčení kabelu, před započatím stavebních prací.*

Společnost Telco Pro Services, a. s., souhlasí s povolením a realizací výše uvedené stavby, musí však být dodrženy *Podmínky pro provádění prací v blízkosti komunikačního vedení Telco Pro Services, a. s.*, které jsou nedílnou součástí tohoto vyjádření.

Platnost tohoto stanoviska je do 19.1.2018.

S pozdravem



**Telco Pro Services, a. s.**  
Duhová 1531/3  
140 00 Praha 4  
IČ: 291 48 278  
(26)

Naděžda Smotlachová  
Technik poskytování sítí senior

Přílohy:

1x Podmínky pro provádění zemních prací v blízkosti komunikačního vedení

## **Podmínky pro provádění zemních prací v blízkosti komunikačního vedení společnosti Telco Pro Services, a. s.**

Stavebník zajistí ochranu zařízení společnosti Telco Pro Services, a. s. v rozsahu daném zákonem č. 127/2005 Sb., příslušnými ČSN a těmito podmínkami tak, aby během stavební činnosti ani jejím následkem nedošlo k jeho poškození. V této souvislosti odpovídá za škody jak na zařízení společnosti Telco Pro Services, a. s., tak za škody vzniklé na zdraví a majetku třetím osobám. Ochranu bezporuchového provozu zařízení společnosti Telco Pro Services, a. s. během stavby i po jejím dokončení zajistí sám nebo u svých dodavatelů zejména tím, že:

### **U podzemního komunikačního vedení (PKV):**

- a) Před zahájením zemních prací objedná vytyčení přesné polohy PKV nebo zařízení na staveništi u Telco Pro Services, a. s. 15 dnů předem. Zároveň prokazatelně seznámí provádějící pracovníky s polohou komunikačního vedení.
- b) Při zemních pracích nutno upozornit na zvýšenou opatrnost v místech střetu s komunikačním vedením, nebude použito mechanismů (hlubičů, bagrů apod.) v prostoru 1,5m na každou stranu od osy krajního vedení.
- c) Řádně zabezpečit odkryté podzemní komunikační vedení při práci i proti poškození nepovolanou osobou.
- d) Podkopané kabely budou podloženy ve vzdálenosti 1,5m a zemina pod podložením musí být řádně upěchována. Pro zavěšení kabelu nebude použito sousedních kabelů nebo potrubí. Kabelové spojky budou uloženy vodorovně na můstku. Při práci s vysazováním a podkládáním kabelů zajistí přítomnost odpovědného pracovníka Telco Pro Services, a. s.
- e) Každé poškození PKV okamžitě ohlásit Telco Pro Services, a.s. na [geoportal.cezictservices@cez.cz](mailto:geoportal.cezictservices@cez.cz) nebo Poruchovou linku tel.č. 841 842 843.
- f) Před zakrytím obnaženého kabelu vyzve pracovníka Telco Pro Services, a. s. ke kontrole, zda vedení nebylo při provádění prací viditelně poškozeno a zda je v původní poloze. O souhlasu pracovníka Telco Pro Services, a. s. bude proveden zápis do stavebního deníku firmy provádějící stavbu.
- g) Na vytyčenou trasu komunikačního vedení nebude uskladňován stavební materiál, zemina a nebude prováděna žádná činnost, která by znesnadňovala přístup ke kabelovému vedení nebo ohrožovala plynulost a bezpečnost jeho provozu. Přejezdy PKV těžkými vozidly a mechanismy musí být upraveny podle pokynů Telco Pro Services, a. s.
- h) Při poškození PKV Telco Pro Services, a. s. (i při dodatečném zjištění) bude požadována náhrada, včetně souvisejících škod v plné výši.
- i) Předat ke schválení realizační dokumentaci stavby v místě přiblížení s PKV před započítím stavebních prací.
- j) Stavebník prokazatelně nahlásí ukončení stavby pracovníkovi Telco Pro Services, a. s.

**Před započítím stavebních prací v ochranném pásmu komunikačního vedení je nutno požádat správce sítě o udělení souhlasu s činností v ochranném pásmu.  
Ochranné pásmo komunikačního vedení je 1,5m.**

### **U nadzemního komunikačního vedení (NKV):**

- a) Stavba bude situována tak, aby každá její část včetně dočasných zařízení byla vzdálena nejméně 1,5m od osy NKV.
  - b) Do vzdálenosti 1,5m od osy NKV nebudou používány mechanismy ohrožující provoz vedení, skladován materiál, zemina, prováděny postřiky nebo jiná činnost, která by mohla ohrozit provoz vedení nebo jiného zařízení Telco Pro Services, a. s.
  - c) Každé poškození NKV okamžitě ohlásit Telco Pro Services, a.s. na [geoportal.cezictservices@cez.cz](mailto:geoportal.cezictservices@cez.cz) nebo Poruchovou linku tel.č. 841 842 843.
  - d) Při poškození NKV Telco Pro Services, a. s. (i při dodatečném zjištění) bude požadována náhrada, včetně souvisejících škod v plné výši.
  - e) Stavebník prokazatelně nahlásí ukončení stavby pracovníkovi Telco Pro Services, a. s.
- Před započítím stavebních prací v ochranném pásmu komunikačního vedení je nutno požádat správce sítě o udělení souhlasu s činností v ochranném pásmu.  
Ochranné pásmo komunikačního vedení je 1,5m.**