



Povodí Odry
státní podnik

Váš dopis zn.:

Ze dne: 20. 1. 2017

Náše zn: 1019/923/2/821.10/2017

Vyřizuje: Mgr. Ondřej Burel

Tel.: 596 657 271

E-mail: burel@pod.cz

Datum: 31. 1. 2017

Studio D Opava, s. r. o.

Krnovská 75E

Opava

746 01



POD000143582

Náměstí Ostrava – JIH, veřejný prostor Ostrava – Hrabůvka, SO 03 Parkoviště a komunikace – stanovisko správce povodí k projektové dokumentaci pro stavební povolení

Obdrželi jsme Vaši žádost ve věci odvodnění parkoviště a obslužných komunikací na pozemcích parc. č. 304/2, 311/33, 479/5 a 311/1 v k. ú. Hrabůvka. Místo stavby neleží v blízkosti žádného vodního toku.

Ve vymezeném území bude probíhat úprava stávajících a rozšíření zpevněných ploch. Bude zde celkem 70 parkovacích stání, rozšířená cyklostezka, obousměrné komunikace a rozšíří se rovněž chodníky. Celková rozloha řešených zpevněných ploch bude 2952,5 m². Srážkové vody ze zpevněných ploch a komunikací budou odváděny přes 13 ks nových uličních vpustí a následně potrubím DN 150 – DN 300 v celkové délce 120 m. Tato kanalizace bude napojena na odlučovač lehkých kapalin a následně retenční nádrží se vsakem. Objem vsakovacích boxů bude 88,6 m³. Srážkové vody ze střech okolních domů budou odváděny samostatně.

Lokalita se nachází mimo záplavové území ve smyslu § 66 Zákona o vodách č. 254/2001 Sb. Jako správce povodí Odry z hlediska odtokových poměrů sdělujeme, že navržené odvádění srážkových vod z řešeného prostoru v k. ú. Hrabůvka bude možné.

Za předpokladu, že hydrogeologické poměry zájmové lokality umožňují likvidaci výše uvedených povrchových dešťových vod zásakem (na základě zpracovaného HG posudku), nemáme z hlediska ochrany jakosti povrchových vod k navrženému řešení odkanalizování projektovaných parkovacích ploch námitek.

Navržený způsob odvádění srážkových vod v řešeném území v k. ú. Hrabůvka je v souladu s Národním plánem povodí Odry, Plánem pro zvládání povodňových rizik v povodí Odry a Plánem dílčího povodí Horní Odry.

Stavba je navržena v povodí vodního útvaru HOD_0600 „Ostravice od toku Morávka po tok Lučina“. Stav tohoto útvaru byl vyhodnocen jako nevyhovující. V zájmovém území stavby nejsou navržena žádná opatření za účelem dosažení dobrého ekologického potenciálu vodního útvaru.

Uvedený záměr odvádění srážkových vod ze zpevněných ploch je možný, protože nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru a lze předpokládat, že jeho realizace nebude mít za následek nedosažení dobrého potenciálu vod.

Platnost tohoto stanoviska je dva roky od data vydání.

Povodí Odry,
státní podnik 230
701 26 Ostrava, Varenská 49
IČ: 70890021, DIČ: CZ70890021

Ing. Břetislav Tureček
vedoucí odboru
vodohospodářských koncepcí a informací

Státní podnik Povodí Odry zpracovává osobní údaje dle zákona č. 101/2000 Sb. v platném znění. Bližší informace naleznete na webových stránkách.

Doručovací adresa:

Povodí Odry, státní podnik
Varenská 3101/49, 701 26 Ostrava
E-mail: info@pod.cz

IČ: 70890021, DIČ: CZ70890021
Zapsán v OR u Krajského soudu
v Ostravě, spisová značka AXIV 584

Bankovní spojení:
KB Ostrava
č. ú.: 97104761/0100

www.pod.cz