

44



STUDIO-D Opava s.r.o.
Ing. Lukáš Valeček
Krnovská 75E
746 01 Opava

Váš dopis značky	/ ze dne	Naše značka	Vyřizuje / tel.	V Ostravě dne
	03.01.2017	12920/Ma/030117-1	Ing. Masný / 606 782 032 radim.masny@veolia.com	03.01.2017

**„Náměstí Ostrava-Jih, veřejný prostor Ostrava-Hrabůvka, SO 03 Parkoviště a komunikace”
 - vyjádření Veolia Energie ČR, a.s. k projektové dokumentaci pro stavební řízení.**

Dle vámi předložené situace s vyznačeným zájmovým územím dojde k dotčení podzemních tepelných sítí ve správě Veolia Energie ČR, a.s. Průběh našich sítí zakreslený v PD odpovídá skutečnosti. Souhlasíme s realizací stavby dle předložené projektové dokumentace při dodržení následujících podmínek:

- 1) V místech dotčení ochranného pásma podzemních tepelných sítí a šachty Š53.1.O, budou stavební práce prováděny ručně se zvýšenou opatrností, bez použití mechanismů a budou předány zástupci Veolia Energie ČR, a.s. se zápisem do stavebního denníku.
- 2) Vstupy do našich podzemních zařízení požadujeme usadit do nivelety s novým povrchem a zároveň odizolovat proti vnikání vody. V případě nezachování stávajících vstupů doporučujeme instalaci nových poklopu včetně rámu v systému Hermelock.
- 3) V rámci terénních úprav nebudou v ochranném pásmu (t.j. zajistit odstup min. 2,5 m od jeho vnější hrany) tepelných sítí vysazovány žádné stromy a dřeviny, tak aby byl v budoucnu zajištěn přístup k sítím.
- 4) Vzhledem k hloubce uložení tepelné sítě požadujeme v místech křížení s parkovací plochou, zpevněnými plochami a chodníky statický výpočet na max. zatížení (vč. přetížení od stavebních strojů) a HV kanál (šachty Š53.1.O) nově přeizolovat. V případě že únosnost nebude vyhovovat budou zákrytové desky vyměněny. Tato činnost bude předem konzultována a dozorována zástupcem Veolia Energie ČR, a.s.
- 5) Splnění obecných podmínek.

Obecné podmínky:

Stavebník zajistí ochranu teplotního zařízení v rozsahu daném zákonem č. 458/2000 Sb. v platném znění, ČSN 736005 a v souladu s ostatními platnými předpisy a je povinen učinit veškerá opatření, aby během stavební činnosti nedošlo k poškození teplotního zařízení. V této souvislosti odpovídá jak za škody způsobené na zařízení teplotní společnosti, tak za škody vzniklé na zdraví a majetku třetím osobám. Ochranu bezporuchového provozu teplotního zařízení během stavby a po jejím dokončení je povinen zajistit splněním následujících podmínek:

Veolia Energie ČR, a.s.

Sídlo: 28. října 3337/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
 Společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. B 318.
 IČO: 451 93 410, DIČ: CZ45193410
 Tel.: + 420 596 609 111, Zákaznická linka: 800 800 860

www.vecr.cz, www.veolia.cz

Kontaktní adresa:

Veolia Energie ČR, a.s.
 Region Severní Morava
 Elektrárenská 5562/17, 709 74 Ostrava - Třebovice
 Tel.: + 420 596 904 111, fax: + 420 596 904 693



1. Písemně nebo telefonicky uvědomit Závod Distribuce a služby, resp. příslušnou služebnu provozu o zahájení zemních prací nejméně 7 dnů předem.

2. Před zahájením zemních prací zabezpečit vytýčení přesné polohy teplotního zařízení zodpovědným pracovníkem závodu Závod Distribuce a služby, t.j. pracovníkem příslušného provozu, viz. níže. Prokazatelně s vytýčením seznámit pracovníky, kteří budou práce v blízkosti teplotního zařízení provádět.

3. Zemní práce do vzdálenosti 2,5 m na každou stranu od svislé roviny vedené po obou stranách teplotního zařízení budou prováděny ručně se zvýšenou opatrností, tedy bez použití mechanizačních prostředků.

4. Na vytýčenou trasu teplotního zařízení a v jeho ochranném pásmu nebude uskládán žádný stavební materiál či zemina. Nebude v něm prováděna žádná činnost, která by ohrožovala bezpečný a spolehlivý provoz teplotního zařízení včetně přístupu k zařízení Veolia Energie ČR, a.s.

5. Neprodleně ohlásit každé poškození teplotního zařízení na Zákaznickou linku tel. č. 800 800 860.

V místech, kde dojde k souběhu nebo křížení s teplotním zařízením požadujeme před záhozem převzetí zástupcem provozu se zápisem do stavebního deníku. Síť vám v terénu vytýčí - provoz Ostrava-Jižní město I, II (oblast Jižní Město, Šídlovec – primární i sekundární síť Bc. Rostislav Glac e-mail rostislav.glac@veolia.com, mobil 602 535 635).

Nebudou-li dodrženy podmínky obsažené v tomto vyjádření, bude stavební činnost a úpravy terénu prováděné v ochranném pásmu teplotního zařízení považována podle § 87 odst. 4 zákona č. 458/2000 Sb. jako činnost bez našeho předchozího písemného souhlasu. Informace o teplotním zařízení smí být použity pouze pro uvedený účel, nesmí být poskytnuty třetí osobě ani dále jakýmkoliv způsobem šířeny nebo využívány.

Platnost vyjádření je 1 rok.

Zůstáváme s pozdravem

Ing. Libor Valový
Náměstek Distribuce a služeb

Veolia Energie ČR, a.s.
28. října 3337/7, 702 00 Ostrava
IČO: 451 93 410, DIČ: CZ45193410
Region Severní Morava
Elektrárnská 5862/17
709 74 Ostrava - Třebovice



Příloha: Bez přílohy.