

Z HDSS2  
4xCY16+CY16 V FXP50

(RP)

Z "RS"  
2xCYKY-J 3x1,5 - č.1,2

KRABICE K9502/Z  
EPS2-HOP

4xCY16+CY16-V FXP50 DO "RE1"  
4xCY10zZI "Rb"

7xC/1

2xC/1

PLYN  
CY25 zZI.

CY25 zZI.  
VODA

NEPODSKLEPENO

NEPODSKLEPENO

POZNÁMKA

EL.INSTALACE JE NAVRŽENA VODIČI CYKY  
V TRUBKÁCH PVC 1520 NA OMITCE

VYPRACOVAL	ODP.PROJ./PROFESE	KONTROLOVAL	ODP.PROJ./STAVBY	<div>JIRÍ GREN DYSA</div> <div>ELEKTROPROJECE</div> <div>STANOVKA 54.200 ZO OSTRAVA - ZÁŘEH</div> <div>TEL./FAX 60246224 002 2284452</div>
JIRÍ GREN DYSA		JIRÍ GREN DYSA		
OKRES: OSTRAVA		OBE C: OSTRAVA HRABOVKA		
INVESTOR: UMOb OSTRAVA – JIH, HORNÍ 3				
STAVBA				
HRABOVKA, JUBILEJNÍ 20 – OPRAVA ELEKTROINSTALACE				
A SPOLEČNÝCH PROSTOR BYTOVÉHO DOMU				
ELEKTROINSTALACE 1.PP				