



Ostravské vodárny a kanalizace a.s.

Váš dopis zn.:

Ze dne: 10. 10. 2018

Naše zn.: 3.3/8025/10970/18/Va

Vyřizuje: Ing. Dana Vašíčková

Tel.: 597 475 218

E-mail: vasickova.dana@ovak.cz

ASA EXPERT, a.s.

Lešetínská 626/24

719 00 OSTRAVA

Datum: 31. 10. 2018

Vyjádření k projektové dokumentaci pro územní souhlas

Stavba : 3beachvolejbalová hřiště u ZŠ A.Kučery, Ostrava-Hrabůvka
Katastr : Ostrava-Hrabůvka, Dubina u Ostravy
Parcela : 434/41, 434/24, 76/51
Stavebník : SMO MOB Ostrava-Jih

Jedná se o vytvoření hrací plochy pro 3 – 4 beachvolejbalová hřiště včetně oplocení proti úniku míčů z jižní a východní strany hřiště, zpevněných ploch, šaten, WC a občerstvení. Srážkové vody budou likvidovány zasakováním.

Informativní umístění vodovodních řadů DN 100, DN 150 a kanalizací DN 300 - DN 600 v provozování společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. v zájmové lokalitě je patrné z příložené situace. Upozorňujeme, že se dle našich podkladů v místě stavby nachází vnitřní rozvod vody ve vlastnictví majitele připojené nemovitosti.

Se stavbou souhlasíme za těchto podmínek:

1. V souladu s ustanovením §153, odst.1 zákona č.183/2006 Sb., v platném znění bude před zahájením prací provedeno přesné vytýčení našich zařízení v dotčeném území. Vytýčení je možno objednat na našem oddělení dokumentace, ☎ - 597 475 103.
2. Zařízení v provozování společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. musí být respektována dle příslušných ČSN a zákona č. 274/2001 Sb, ve znění pozdějších předpisů. Ochranné pásmo pro vodovody a kanalizace do DN 500 mm (včetně) je 1,5 m, nad DN 500 mm je 2,5 m od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu. U vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m. V ochranném pásmu nelze umisťovat zařízení staveníště (včetně skládek materiálu), budovat stavby a konstrukce trvalého nebo dočasného charakteru s výjimkou běžné úpravy povrchu a staveb inženýrských sítí, pro které platí ČSN 73 6005.
3. Stavba bude prováděna tak, aby nedošlo k porušení zařízení v provozování naší společnosti. Poklopy vodovodních armatur a kanalizačních šachet budou volně přístupné po celou dobu stavby.
4. Písková plocha bude v souladu s předloženou dokumentací umístěna min. 1,5 m od osy stávající kanalizace DN 300. Se zástupcem provozu kanalizační sítě bude domluvena případná výměna stávajícího poklopu revizní šachty na kanalizaci v blízkosti hřiště za typ bez odvětrání, ☎ - 597 475 411.

Platnost vyjádření je dva roky.

Ostravské vodárny a kanalizace a.s.

Nádražní 28 / 3114

729 71 Ostrava - Moravská Ostrava

Ing. Dana Vašíčková

technický pracovník oddělení dokumentace

Přílohy: situace, dokumentace

