



Vaše značka:

ze dne:

Č. j.: JIH/050131/17/INV/Nog

Sp. zn.

všem dodavatelům

zveřejněním na profilu

- zde -

Vyřizuje : Ing. Alena Nogová

Telefon: +420 599 430 320

Fax: +420 599 430 484

E-mail: alena.nogova@ovajih.cz

Datum: 19. června 2017

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Veřejná zakázka: Revitalizace fasád a provedení výměny rozvodů vody, elektroinstalace a vytápění Domu služeb v Ostravě-Hrabůvce, ul. Horní 55

Zadavatel: Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih
Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
zastoupen Bc. Martinem Bednářem, starostou obvodu
IČO: 00845451, DIČ: CZ00845451

Způsob zadání: podlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadaná ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

V návaznosti na e-mailovou žádost ze dne 16. 6. 2017 poskytuje zadavatel vysvětlení zadávací dokumentace, případně související dokumenty, výše uvedené veřejné zakázky, a to:

Dotaz č. 4	Je možno upravit termín realizace? Vzhledem k náročnosti a přeplnění stavebních kapacit, není tento termín reálný.
Odpověď č. 4	Termín realizace není možno posunout.

Dotaz č. 5	Žádáme o doplnění projektové dokumentace o část Vzduchotechnika, protože stávající podklady jsou nedostatečné a naši subdodavatelé nejsou schopni zpracovat cenovou nabídku.
-------------------	--

Odpověď č. 5	Centrální vzduchotechnika je částečně nefunkční a není provozovateli využívána. O jejím zrušení doposud nebylo rozhodnuto. Autonomní klimatizační jednotky v provozovnách jsou majetkem nájemců, tudíž zůstanou zachovány. Dle technické zprávy je v projektu elektroinstalace s nimi počítáno i v jednotlivých rozvaděčích. Taktéž v technické zprávě zdravotně technické instalace je počítáno s napojením kondenzátu suchou zápachovou uzávěrkou. S vlastní vzduchotechnikou není zatím plánována rekonstrukce a nebyla předmětem zpracování další projektové dokumentace.
---------------------	---

Toto poskytnuté vysvětlení zadávací dokumentace, vč. příloh, je pro zpracování nabídky závazné.

S pozdravem

Ing. Lubomír Burdík
vedoucí odboru investičního

Dokument je opatřen elektronickým podpisem.