



Napěťová soustava : 3 PEN stř. 50 Hz , 400 V / 230 V / TN - C

Napěťová soustava : 3 NPE stř. 50 Hz , 400 V / 230 V / TN - S

Ochrana automatickým odpojením vadné části v síti TN od zdroje a pospojováním v souladu s ČSN 33 20 00 - 4 - 41 ed.2 .

D.1.4.3 - Elektroinstalace

ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL	TECH. KONTROLA	poel spol. s r.o.	
Ing. Jar. Rokorný	Marek Seifert	Kateřina Seifertová	Marek Seifert		
Rekonstrukce objektu na ul. Svornosti p.č.st. 3202, Ostrava-Zábřeh				FORMÁT	1xA4
				DATUM	09/2017
				ÚČEL	DPS
				ARCH. Č.	618-03/17(4141)
ROZVODNICE RE				MĚŘÍTKO	ČÍSLO VYKR. 505