

Legenda místností :

Č.M.	MÍSTNOST	M2	PODLAHA	STROP	DALŠÍ ÚPRAVY
1.01	SKLAD	11,80	LEŠTĚNÝ BETON+ OCHRANNÝ NÁTĚR	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	OCHRANNÝ NÁTĚR V. 2700MM
1.02	WC INVALIDI	3,60	LEŠTĚNÝ BETON+ OCHRANNÝ NÁTĚR	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	OCHRANNÝ NÁTĚR V. 2700MM
1.03	WC MUŽI+VYLEVKA+UMYVÁRNA	12,90	LEŠTĚNÝ BETON+ OCHRANNÝ NÁTĚR	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	OCHRANNÝ NÁTĚR V. 2700MM
1.04	WC ŽENY+UMYVÁRNA	14,20	LEŠTĚNÝ BETON+ OCHRANNÝ NÁTĚR	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	OCHRANNÝ NÁTĚR V. 2700MM
1.05	BISTRO	13,90	LEŠTĚNÝ BETON+ OCHRANNÝ NÁTĚR	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	OCHRANNÝ NÁTĚR V. 2700MM
1.06	WC+UMYVÁRNA PERSONÁL	3,10	LEŠTĚNÝ BETON+ OCHRANNÝ NÁTĚR	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	OCHRANNÝ NÁTĚR V. 2700MM
1.07	WC DPO	3,40	LEŠTĚNÝ BETON+ OCHRANNÝ NÁTĚR	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	OCHRANNÝ NÁTĚR V. 2700MM

LEGENDA ZNAČEK

	VELKOPLOŠNÉ TLACÍTKO		ČIDLO POHYBU NÁSTĚNNÉ
	VYPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ		ČIDLO POHYBU STROPNÍ
	PŘEPÍNAČ STŘÍDAVÝ		P.O.1-P.O.4-PRŮTOKOVÝ OHŘÍVAČ DODÁVKVA ZTI
	DVOJNÁSOBNÁ ZÁSUVKA 230V		JEDNONÁSOBNÁ ZÁSUVKA IP44
	QE01, QE02-SPORÁKOVÁ PŘÍPOJKA ELEKTRICKÝ OHŘÍVAČ		VYPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ IP44
	EV-VENTILÁTOR		VELKOPLOŠNÉ TLACÍTKO IP44
	VENTILÁTOROVÉ RELÉ		ST1, ST2, ST3-PROSTOROVÝ TERMOSTAT
	EH1, EH2 - EL. PŘÍMOTOP		DODÁVKVA ÚT
	DODÁVKVA ÚT		
	PR1, PR2, PR3 - PODLAHOVÉ ROHOŽE		
	DODÁVKVA ÚT		
	A - ZÁŘIVKOVÉ SVÍTLIDLO 2x49W, IP65, HF, IK08		
	N.O.-SVÍTLIDLO VYBAVENÉ NOUZOVÝM INVERTEREM I HODINA		
	B - KRÚHOVÉ LED SVÍTLIDLO, PŘÍSAZENÉ, 13W, IP65, IK10, ANTIVANDAL		
	VÁ - VSTUPNÍ AUTOMAT		
	EC - EL. ČIDLO		

Poznámka :

Vnitřní elektroinstalace bude řešena silovými celoplastovými kabely typové řady CYKY a vodiči CYA zelenožluté barvy , jenž budou uloženy pevně pod omítkou.

Svítlidla označená N.O. budou opatřena nouzovým invertérem (nutno přivést nespínanou fázi).

Napěťová soustava : 3 PEN stř. 50 Hz, 400 V / 230 V / TN - C
Napěťová soustava : 3 NPE stř. 50 Hz, 400 V / 230 V / TN - S
Ochrana automatickým odpojením vadné části v síti TN od zdroje a pospojováním v souladu s ČSN 33 20 00 - 4 - 41 ed.2 .

D.1.4.3 - Elektroinstalace

ZODP.-PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL	TECH. KONTROLA
(Ing. Jar. Rokony)	Marek Seifert	Kateřina Seifertová	Marek Seifert

Rekonstrukce objektu na ul. Svornosti

p.č.st. 3202, Ostrava-Zábřeh

ELEKTROINSTALACE 1.NP

poel spol. s r.o.

FORMÁT 2x44
DATUM 09/2017

ÚČEL DPS
ARCH. Č. 618-03/17(4/41)

MĚŘÍTKO 1:50
ČÍSLO VÝKR. 503

