



Ostravské vodárny a kanalizace a.s.

Váš dopis zn.:

Ze dne: 2017-08-08

Naše zn.: 5.3/8025/9072/17/Pac

POEL, spol. s r.o.

Nad Porubkou 1195/34B

721 00 OSTRAVA

Vyřizuje: Jiří Paciorek

Tel.: 597 475 171

E-mail: paciorek.jiri@ovak.cz

Datum: 2017-08-21

Vyjádření k dokumentaci pro stavební řízení

Stavba: Zpevněné plochy u objektu na ul. Svornosti p.č.st.3202, Ostrava - Zábřeh

Katastr: Zábřeh nad Odrou

Parcela: 3202, 1237/20, 1460, 1398/1

Ulice: Svornosti

Investor: Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih

Předložená dokumentace řeší obnovu stávajících zpevněných ploch u výše uvedeného objektu na ul. Svornosti v Ostravě – Zábřehu. Odvodnění ploch zůstává beze změny, tj. vypádáním do okolního terénu.

Informativní umístění vodovodních řadů DN 80(VTP), DN 100, DN 400, kanalizačních stok DN 200, DN 250 a podzemních kabelů NN v provozování společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. v zájmové lokalitě je patrné z příložené situace. vytýčení zařízení je možné objednat na našem oddělení dokumentace, tel: 597 475 103.

Stavba se nachází ve 2. vnitřním ochranném pásmu vodního zdroje Zábřeh II. vodovod. Pro rekonstrukci ploch je nutné dodržet podmínky Rozhodnutí č. 167/88, které vydal NVMO OVLHZ dne 20.6.1988 pod č.j. VLHZ/2919/86/M/KI, např.:

- Je zakázáno měnit charakter užívání jakýchkoliv objektů na rekreační účely.
- Je zakázáno provozování objektů produkujících odpadní vody a jiné látky než odpadní vody, které mohou ohrozit jakost nebo zdravotní nezávadnost podzemních vod.
- Při stavbě musí být použity materiály, které nemohou znečistit a ohrozit jakost povrchových a podzemních vod, tj. nebudou používány chemické a ropné látky, které mohou ohrozit jakost a zdravotní nezávadnost vod (chemické přípravky vykazující toxické, karcinogenní, mutagenní, nebo teratogenní vlastnosti, vyloučeno je také např. použití strusky, či materiálů uvolňujících ropné látky).

Stavba bude realizována za těchto podmínek:

1. V souladu s ustanovením §153, odst.1 zákona č.183/2006 Sb., v platném znění bude před zahájením prací provedeno přesné vytýčení námi provozovaných zařízení v dotčeném území. Vytýčení je možno objednat na našem oddělení dokumentace, ☎ - 597 475 103.
2. Poklopy kanalizačních šachet a zákopové soupravy šoupátek, včetně přípojek k objektům, budou osazeny do nivelety navrhovaných úprav a to tak, aby byly vždy přístupné.

3. Patky sloupů veřejného osvětlení, dopravní značky, nová parkovací stání, výsadba dřevin, mobiliář, opěrné zídky apod. budou navrženy mimo ochranné pásmo zařízení v provozování společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s.
4. Požadujeme, aby nám bylo zahájení stavby písemně oznámeno (14 dní předem) a zástupce provozu kanalizační sítě byl přizván k zahájení stavby, ke kontrole osazení kanalizačních poklopů a k závěrečné kontrolní prohlídce. ☎ - provoz kanalizační sítě: 597 475 411

Platnost vyjádření je dva roky.

Ostravské vodárny a kanalizace a.s.
Nádražní 28 / 3114 
729 71 Ostrava - Moravská Ostrava

Jiří Paciorek
technický pracovník oddělení dokumentace

Přílohy: situace s vyznačením ochranného pásma vodního zdroje Zábřeh II. vodovod,
dokumentace

CO: 51, vodohospodář

