



Ostravské vodárny a kanalizace a.s.

Váš dopis zní:

Ze dne: 2017-08-08

Naše zn.: 5.3/8025/9072/17/Pac

Vyřizuje:

Jiří Paciorek

Tel.: 597 475 171

E-mail:

paciorek.jiri@ovak.cz

Datum: 2017-08-21

POEL, spol. s r.o.,
Nad Porubkou 1195/34B
721 00 OSTRAVA

Vyřádkování k dokumentaci pro stavební řízení

Stavba: Zpevňovací plochy v objektu na ul. Svornosti p.č.st.3202, Ostrava - Zábřeh
Kauzist: Zábřeh nad Odrou
Parcela: 3202, 1237/20, 1460, 1398/1
Ulice: Svornosti
Investor: Staniční město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih

Předložená dokumentace řeší obnovu stávajících přečerpávacích ploch u výše uvedeného objektu na ul. Svornosti v Ostravě - Zábřehu. Odvodnění ploch zůstává beze změny, tj. vyspádováním do okolního terénu.

Informační umístění vodovodních řadů DN 80(VTP), DN 100, DN 400, kanalizačních stok DN 200, DN 250 a podzemních kabelů NN v provozování společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. v zájmové lokalitě je patrné z příložené situace. výšiční zařízení je možné objektivně na našem oddělení dokumentace, tel: 597 475 103.

Stavba se nachází ve 2. vnitřním ochranném pásmu vodního zdroje Zábřeh II. vodovod. Pro rekonstrukci ploch je nutné dodržet podmínky rozhodnutí č. 167/88, které vydal NVMO OV LHZ dne 20.6.1988 pod č.j. VL.HZ/2919/86/M/RJ, např.:

- Je zakázáno měnit charakter užívání jakýchkoli objektů na rekreační účely.
- Je zakázáno provozování objektů produkujících odpadní vody a jiné látky než odpadní vody, které mohou ohrozit jakost nebo zdravotní nezávadnost podzemních vod.
- Při stavbě musí být použity materiály, které neumožní znečistit a ohrozit jakost povrchových a podzemních vod, tj. nebudou používány chemické a ropné látky, které mohou ohrozit jakost a zdravotní nezávadnost vod (chemické přípravky vykazující toxické, karcinogenní, mutagení, nebo teratogenní vlastnosti, vyvolávané je také například použití střísky, či materiálů uvolňujících ropné látky).

Stavba bude realizována za těchto podmínek:

1. V souladu s ustanovením §153, odst.1 zákona č.183/2006 Sb., v platném znění bude před zahájením prací provedeno přetřesné vyšetření námi provozovaných zařízení v dotčeném území. Vyšetření je možno objednat na našem oddělení dokumentace, ☎ - 597 475 103.
2. Poklopy kanalizačních šachet a zákopové soupravy šoupátek, včetně přípojek k objektům, budou osazeny do nivelety navrhovaných úprav a to tak, aby byly vždy přístupné.

3. Pakly slopuje veškeré osvětlení, dopravní značky, nová parkovací stání, výsada dřevin, mobiliář, optické zdičky apod. budou navrženy mimo ochranné pásmo zařízení v průběhu výstavby společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s.

4. Požadujeme, aby nám bylo zahájení stavby písemně oznámeno (14 dní předem) a zástupce provozu kanalizační sítě byl přizván k zahájení stavby, ke kontrole osazení kanalizačních poklopů a k závěrečné kontrole průhledu. ☞ - provoz kanalizační sítě: 597 475 411

Platnost vyjádření je dva roky.

Ústavní zákon o československé republice

№дґраѓи 28 / 314

729 71 O'Brien - Mc Ivick (US) BV

Jiří Paciorek
technický pracovník oddělení dokumentace

Přílohy: situace s vyznačením ochranného pásma vodního zdroje /zábrěh II. vodovod, dokumentace

CO: 51, vodothopodár

cernobors. hikas a val. c2

607 983 912

Strana 2

Nádražní 28/314 | 729 71 Ostrava – Moravská Ostrava
tel.: 597 475 111 | 848 100 700 | f.: 55193673 | DIČ: CZ45193673
KB Ostrava | č.ú.: 53027610100 | www.dvbk.cz
Zapsáno v OR KS v Ostravě, spísový značka B 348

 **ISO 9001**
 Accredited by BSI to BS EN ISO 9001:2000

 **ISO 14001**
 Accredited by BSI to BS EN ISO 14001:2004

 **OHSAS 18001**
 Accredited by BSI to BS OHSAS 18001:2007

