



Vaše značka:

ze dne:

Č. j.: JIH/081074/19/INV/Dec VZ 92.19

Sp. zn. S-JIH/073445/19

všem dodavatelům

zveřejněním na profilu zadavatele

- zde -

Vyřizuje: Bc. Monika Decková, DiS.

Telefon: +420 599 430 274

Fax:

E-mail: monika.deckova@ovajih.cz

Datum: 2. října 2019

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

Veřejná zakázka: **Výměna umakartových bytových jader v bytovém domě Volgogradská 159, Ostrava-Zábřeh**

Zadavatel: Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih
Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
zastoupen Bc. Martinem Bednářem, starostou obvodu
IČO: 00845451, DIČ: CZ00845451

Způsob zadání: veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce zadaná dle § 27 v návaznosti na ust. § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) zasláním a zveřejněním výzvy na profilu zadavatele

V návaznosti na žádost v E-ZAK ze dne 30. 9. 2019 a 1. 10. 2019 poskytuje zadavatel vysvětlení zadávací dokumentace, případně související dokumenty, výše uvedené veřejné zakázky, a to:

Dotaz č. 6	Domníváme se, že v položkách č. 15 a 17 mají být jako měrné jednotky uvedeny tuny ne kg.				
	15	M	24551040	systém hydroizolační práškový interiérový	kg
	17	M	24551040	systém hydroizolační práškový interiérový	kg
Odpověď č. 6 <i>Zadavatel uveřejňuje upravený položkový rozpočet.</i>					

Dotaz č. 7	V položce č. 18 chybí výměra, která by měla vycházet z položek č. 15 a 17.				
	18	K	998711102	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t
Odpověď č. 7 <i>Zadavatel uveřejňuje upravený položkový rozpočet.</i>					

Dotaz č. 8	Vracíme se k vysvětlení č. 2, kde je uvedeno: <i>Vzhledem k výskytu azbestu v domě, je nutné vystěhovat všechny nájemníky z bytových jednotek najednou. Kritérium „Doba nutná pro vyklízení bytů“ je tedy doba pobytu nájemníků mimo své bytové jednotky po dobu všech prací prováděných v bytech.</i> Máme to tedy chápat tak, že doba nutná pro vyklízení bytů je doba, po kterou budeme konkrétní byt opravovat, a nájemníci tam nebudou mít přístup? Budou se tedy byty vystěhovávat postupně, ne najednou, jak uvádíte výše?
Odpověď č. 8	Zadavatel požaduje, aby se byty vystěhovaly všechny najednou. V Době nutné pro vyklízení bytů (max. 30 kalendářních dnů), tj. po dobu rekonstrukce - provádění prací v bytových jednotkách – bude bytový dům zcela vystěhován a všechny byty se budou rekonstruovat současně. Zbylou dobu realizace (zbylé dny realizace do max. 90 dnů) probíhají na domě ostatní práce uvedené v soupisu prací. V této době již mohou být byty obsazeny nájemníky.

Dotaz č. 9	Prosíme o konkrétní specifikaci položky č. 5 Vedlejších rozpočtových nákladů. <table><tr><td>D</td><td>VRN6</td><td>Územní vlivy</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>5</td><td>K</td><td>064203000</td><td>Práce se škodlivými materiály - odstranění osinkocementového VZT potrubí</td><td>hod</td><td>72,000</td></tr></table> Je to jediná položka, která se zabývá odstraněním azbestu. Co všechno má být započteno do této položky? Žádáme o doplnění popisu této položky (výměra odstraň. materiálu, způsob likvidace, poplatek za skládku materiálu..). Nebo žádáme o doplnění položek odstranění a likvidace nebezpečného materiálu do hlavního položkového rozpočtu. Odstranění tohoto materiálu je specifické a je potřeba znát rozsah prací pro správné ocenění.	D	VRN6	Územní vlivy				5	K	064203000	Práce se škodlivými materiály - odstranění osinkocementového VZT potrubí	hod	72,000
D	VRN6	Územní vlivy											
5	K	064203000	Práce se škodlivými materiály - odstranění osinkocementového VZT potrubí	hod	72,000								
Odpověď č. 9	<i>Jedná se o demontáž původního VZT potrubí obdélníkového průřezu vedeného v instalačních šachtách. Demontáž tohoto potrubí je oceněna v části rozpočtu Vzduchotechnika, položka č.29, zde je také odvoz suti a skladkovné. Ostatní práce související s odstraňováním nebezpečného materiálu, jako je např. zabezpečení pracoviště nebo zvláštní označené nádoby na odpad, je nutno ocenit v rámci pol.č.5. Přílohou část PD zpracovanou pro odstranění VZT potrubí..</i>												

V návaznosti na shora uvedené doplnění a změnu zadávacích podmínek obsažených ve Výzvě k podání nabídek zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 23. 10. 2019 do 10:00 hod.

Toto poskytnuté vysvětlení zadávací dokumentace, vč. příloh, je pro zpracování nabídky závazné.

S pozdravem

Ing. Alena Nogová
zástupce vedoucího odboru investičního

Dokument je opatřen elektronickým podpisem.

4 přílohy