



Vaše značka:

ze dne:

Č. j.: JIH/084681/19/INV/Nog VZ 102.19

Sp. zn. S-JIH/081703/19

všem dodavatelům

zveřejněním na profilu zadavatele

- zde -

Vyřizuje: Tereza Pustelníková, DiS.

Telefon: +420 599 430 394

Fax:

E-mail: tereza.pustelnikova@ovajih.cz

Datum: 11. října 2019

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

Veřejná zakázka: „Regenerace sídliště Hrabůvka – 2. etapa, Zeleň Savarin“

Zadavatel: Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih
Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
zastoupen Bc. Martinem Bednářem, starostou obvodu
IČO: 00845451, DIČ: CZ00845451

Způsob zadání: podlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadaná ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

V návaznosti na žádost v E-ZAK ze dne 10. 10. 2019 poskytuje zadavatel vysvětlení zadávací dokumentace, případně související dokumenty, výše uvedené veřejné zakázky, a to:

Dotaz č. 3	V objekt D.4 Veřejné osvětlení je rozpor mezi technickou zprávou a výkazem výměr: Dle TZ mají být nová ale shodná se stávajícími, ale není uveden typ, viz text TZ: Svítlidla budou použita svítidla, která budou v souladu s vizuálním a technickým provedením stávajícího osvětlení - 70W v opálovém krytu, konkrétní dodávku nutno odsouhlasit správcem VO. Tato svítidla musí být dodržena, pokud nedojde k realizaci s časovým odstupem, kdy by bylo třeba upravit návrh na aktuálně užívaná svítidla v lokalitě (např.: v případě rekonstrukce lokality do LED). S ohledem na malý rozsah řešeného VO nelze připustit osazení odlišnými svítlidly na zlomku lokální soustavy VO, pokud zhotovitel osadí svítidla bez souhlasu správce VO, nebudou převzata jako plnění díla. Dle výkazu výměr je uvedeno toto: <table><tr><td>Svítlidlo sadové, typ a výkon dle TZ viz situace, viz TZ, včetně zdroje (výměra předpokládá opětovné využití 3ks stávajících svítidel)</td><td>ks</td><td>3</td></tr></table>			Svítlidlo sadové, typ a výkon dle TZ viz situace, viz TZ, včetně zdroje (výměra předpokládá opětovné využití 3ks stávajících svítidel)	ks	3
	Svítlidlo sadové, typ a výkon dle TZ viz situace, viz TZ, včetně zdroje (výměra předpokládá opětovné využití 3ks stávajících svítidel)	ks	3			
Žádám o vysvětlení, zda budou použita svítidla nová nebo stávající? V případě, že budou použita nová svítidla, žádám o upřesnění typu svítidel.						
Odpověď č. 3	Budou použity 3 ks stávajících svítidel a 3 ks nových svítidel. Stávající svítidla jsou typu Hellux NMF 401 70W v opálovém krytu.					

V návaznosti na shora uvedené doplnění a změnu zadávacích podmínek obsažených ve Výzvě k podání nabídek zadavatel v souladu s ust. § 99 odst. 2 zákona prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 30. 10. 2019 do 10:00 hod. a poskytuje novou časovou specifikaci, a to:

3. Časová specifikace		
Lhůta pro:	Od:	Do:
- prohlídku místa plnění	S ohledem na předmět plnění této veřejné zakázky se prohlídka místa plnění nekoná, prostor je veřejně dostupný.	
- podání žádosti o písemné vysvětlení ZD	---	16. 10. 2019, 23:59 hod.
- uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace	---	22. 10. 2019
- podání nabídek	---	30. 10. 2019, 10:00 hod.
- předpokládanou dobu plnění	max. 180 kalendářních dnů	
- zadávací lhůtu	90 kalendářních dnů	

Toto poskytnuté vysvětlení zadávací dokumentace je pro zpracování nabídky závazné.

S pozdravem

Ing. Stanislav Šplíchal
vedoucí odboru investičního

Dokument je opatřen elektronickým podpisem.