



Vaše značka:

ze dne:

Č. j.: JIH/088926/19/INV/Pus VZ 102.19

Sp. zn. [S-JIH/081703/19](#)

všem dodavatelům

zveřejněním na profilu zadavatele

- zde -

Vyřizuje: Tereza Pustelníková, DiS.

Telefon: +420 599 430 394

Fax:

E-mail: tereza.pustelnikova@ovajih.cz

Datum: 23. října 2019

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 7

Veřejná zakázka: „Regenerace sídliště Hrabůvka – 2. etapa, Zeleň Savarin“

Zadavatel: Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih
Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
zastoupen Bc. Martinem Bednářem, starostou obvodu
IČO: 00845451, DIČ: CZ00845451

Způsob zadání: podlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadaná ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

V návaznosti na žádost v E-ZAK ze dne 22. 10. 2019 poskytuje zadavatel vysvětlení zadávací dokumentace, případně související dokumenty, výše uvedené veřejné zakázky, a to:

Dotaz č. 7	1) Pítko: Použité provedení tlačného ventilu je dle našich zkušeností nevhodné, jelikož je velmi náchylné na poškození. Z tohoto důvodu jej raději nahrazujeme vestavným tlačným ventilem. Navržené řešení 
-------------------	---

Dotaz č. 7**Doporučené řešení**

Vestavný tlačný ventil + výtokový ventil je zabudován do stěny, pohyblivá část vyčnívá jen několik mm. Výtok je pak řešen je nerez trubkou – provedení je dle přání možno navrhnout.



Oproti typovému pítku se provedení s vestavným ventilem vyrábí na zakázku, proto je o něco dražší.

2) Mlžení

Návrh mlžení není z PD zcela zřejmý. Chybí výkres zabudování trysek do dlažby. Tryska se dá zabudovat do nerezové niky. Nesmí totiž vystupovat nade dlažbu, nicméně k tomuto řešení máme následující výhrady:

Mlžení z řádu vody lze provést - příklad viz foto. Nicméně je to závislé na tlaku v řádu a dále na odporech v potrubí. Poměrně velkou tlakovou ztrátu bude představovat tlačný ventil. Výsledný efekt mlžné trysky nelze tedy dopředu odhadnout!



Dotaz č. 7	 Předem děkujeme za zvážení změny technického řešení a Vaši odpověď na tyto výše uvedené dotazy.
Odpověď č. 7	Žádáme o nacenění stávajícího řešení pítka a mlžení. Specifikace je uvedena v technické zprávě D.2 Pítka a mlhoviště.

Toto poskytnuté vysvětlení zadávací dokumentace je pro zpracování nabídky závazné.

S pozdravem

Ing. Stanislav Šplíchal
vedoucí odboru investičního

Dokument je opatřen elektronickým podpisem.