



## OBSAH

<b>1. OBECNĚ .....</b>	<b>2</b>
1.1. ÚČEL NÁVRHU OSVĚTLOVACÍ SOUSTAVY .....	2
1.2. POUŽITÉ PODKLADY .....	2
1.3. LEGISLATIVNÍ POŽADAVKY .....	2
<b>2. PROVĚŘOVANÉ PROSTORY, ZRAKOVÉ ČINNOSTI A POŽADAVKY NA OSVĚTLENÍ .....</b>	<b>2</b>
2.1. VÝBĚR POSUZOVANÝCH PROSTORŮ .....	2
2.2. DOBA POBYTU NA PRACOVÍŠTI, SMĚNNOST .....	2
2.3. MÍSTO ZRAKOVÉHO ÚKOLU .....	2
2.4. VLASTNOSTI DENNÍHO OSVĚTLENÍ PODLE ČSN 73 0580 A ČSN 36 0020 .....	2
<b>3. NORMOVÉ POŽADAVKY NA UMĚLÉ OSVĚTLENÍ.....</b>	<b>2</b>
3.1. KVANTITATIVNÍ KRITERIUM .....	2
3.2. KVALITATIVNÍ KRITERIA.....	3
3.2.1. Rozložení jasu.....	3
3.2.2. Osvětlenost povrchů.....	4
3.2.3. Rovnoměrnost osvětlení .....	4
3.2.4. Činitel oslnění UGR.....	4
3.2.5. Barevný tón světla (náhradní teplota chromatičnosti Tc).....	4
3.2.6. Index podání barev.....	4
3.2.7. Směrovost světla .....	5
3.2.8. Míhání světla a stroboskopický jev.....	5
<b>4. OSVĚTLOVACÍ SYSTÉM .....</b>	<b>5</b>
4.1. OSVĚTLOVACÍ SOUSTAVA, ZPŮSOB OSVĚTLENÍ MÍST ZRAKOVÉHO ÚKOLU .....	5
4.2. ČINITELÉ ODRAZU SVĚTLA HLAVNÍCH POVRCHŮ .....	5
4.3. NAVRŽENÁ SVÍTIDLA .....	5
4.4. NAVRŽENÉ SVĚTELNÉ ZDROJE .....	5
4.5. ZAŘÍZENÍ NA REGULACI OSVĚTLENÍ .....	6
4.6. UDRŽOVACÍ ČINITEL.....	6
<b>5. VÝPOČET OSVĚTLENÍ .....</b>	<b>6</b>
5.1. VÝBĚR VÝPOČETNÍ METODY .....	6
5.2. VOLBA ROVINY, V NÍŽ BUDE VÝPOČET PROVEDEN .....	6
5.3. VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VÝPOČTŮ .....	6
5.4. ZPŮSOB ÚDRŽBY OSVĚTLOVACÍ SOUSTAVY .....	7
<b>6. ZÁVĚR.....</b>	<b>7</b>

## 1. Obecně

Tato světelně technická zpráva řeší umělé osvětlení dotčené stavby. Tato zpráva neřeší denní osvětlení prostoru. Studie denního osvětlení je součástí stavební části dokumentace.

### 1.1. Účel návrhu osvětlovací soustavy

Jedná se o instalaci nové osvětlovací soustavy. Původní osvětlovací tělesa budou demontována a ekologicky zlikvidována.

### 1.2. Použité podklady

Stavební dispozice, elektrotechnické normy a předpisy, požadavky investora, konzultace s provozovatelem během projektové přípravy

### 1.3. Legislativní požadavky

Dodavatel se musí podřídit normám a předpisům platným v ČR v době realizace prací, zejména pak těmto normám:

ČSN EN 12 464-1	Světlo a osvětlení –osvětlení pracovních prostorů – Část 1: vnitřní pracovní prostory
-----------------	---

ČSN 36 0020	Sdružené osvětlení
-------------	--------------------

ČSN EN 12 665	Světlo a osvětlení – Základní termíny a kritéria pro stanovení požadavků na osvětlení
---------------	---

ČSN EN 1838	Světlo a osvětlení – Nouzové osvětlení
-------------	--

Výpočet denního osvětlení řešeného prostoru

## 2. Prověřované prostory, zrakové činnosti a požadavky na osvětlení

### 2.1. Výběr posuzovaných prostorů

Předmětem posouzení v této světelně technické zprávě jsou pouze místnosti, klasifikované jako pracoviště s trvalým pobytem osob – viz studie denního osvětlení. Osvětlení ostatních prostorů (místností) je posouzeno pouze ve světelně technickém výpočtu.

### 2.2. Doba pobytu na pracovišti, směnnost

Jedná se o pobyt trvalý, 1 směnný provoz.

### 2.3. Místo zrakového úkolu

Standardně 0,75m, pokud není normou předepsáno jinak.

### 2.4. Vlastnosti denního osvětlení podle ČSN 73 0580 a ČSN 36 0020

Ve vnitřních prostorech nebo jejich funkčně vymezených částech s trvalým pobytem osob a sdruženým osvětlením budou hodnoty udržované osvětlenosti způsobené doplňujícím celkovým nebo doplňujícím odstupňovaným umělým osvětlením nejméně takové, jaké stanoví ČSN EN 12464-1. V případě vnitřních prostorů s bočními osvětlovacími otvory se u udržovaných osvětleností 200 až 500lx, včetně navýší o jeden stupeň řady osvětleností podle 4.2 ČSN EN 12 665.

## 3. Normové požadavky na umělé osvětlení

### 3.1. Kvantitativní kritérium

Tabulka 5.1 – Komunikační zóny uvnitř budov

Ref. číslo	Druh prostoru, úkolu nebo činnosti	$\bar{E}_m$ lx	UGR L —	$U_o$ —	$R_a$ —	Specifické požadavky
5.1.1	komunikační prostory a chodby	100	28	0,4	40	<p>Osvětlenost na úrovni podlahy.</p> <p><math>R_a</math> a UGR stejné jako v přilehlých prostorech.</p> <p>150 lx v případě výskytu vozidel.</p> <p>Osvětlení východů a vchodů musí poskytovat přechodové pásmo, aby se zabránilo náhlým změnám osvětlení mezi vnitřkem a vnějškem ve dne i v noci.</p> <p>Pozornost se musí věnovat zábraně oslnění řidičů i chodců.</p>

Tabulka 5.26 – Administrativní prostory (Kanceláře)

Ref. číslo	Druh prostoru, úkolu nebo činnosti	$\bar{E}_m$ lx	UGR L —	$U_o$ —	$R_a$ —	Specifické požadavky
5.26.1	zakládání dokumentů, kopírování atd.	300	19	0,4	80	
5.26.2	psaní, psaní na stroji, čtení, zpracování dat	500	19	0,6	80	Práce s displeji viz 4.9.
5.26.3	technické kreslení	750	16	0,7	80	
5.26.4	pracovní stanice CAD	500	19	0,6	80	Práce s displeji viz 4.9.
5.26.5	konferenční a zasedací místnosti	500	19	0,6	80	Osvětlení má být regulovatelné.
5.26.6	recepce	300	22	0,6	80	
5.26.7	archivy	200	25	0,4	80	

### 3.2. Kvalitativní kritéria

#### 3.2.1. Rozložení jasu

Dle ČSN 12464-1 budou voleny následující činitele odraznosti povrchů:

- strop: 0,7-0,9
- stěny 0,5-0,8



- podlaha 0,2-0,4
- hlavní předměty v prostorech 0,2-0,7

### 3.2.2. Osvětlenost povrchů

Ve všech uzavřených prostorech bude míst udržovaná osvětlenost hlavních povrchů tyto hodnoty:

$\bar{E}_m > 50 \text{ lx}$  při  $U_o \geq 0,10$  na stěnách,

$\bar{E}_m > 30 \text{ lx}$  při  $U_o \geq 0,10$  na stropu.

Kanceláře:

$\bar{E}_m > 75 \text{ lx}$  při  $U_o \geq 0,10$  na stropu.

$\bar{E}_m > 50 \text{ lx}$  při  $U_o \geq 0,10$  na stropu.

Hodnoty nemusí být splněny v regálových skladech a halách.

### 3.2.3. Rovnoměrnost osvětlení

Rovnoměrnost osvětlení místa úkolu ( $U_o$ ) nebude menší než minimální hodnoty uvedené v kvalitativních kritériích

Rovnoměrnost osvětlení při osvětlení umělým světlem nebo světélky:

- bezprostředního okolí úkolu musí být  $U_o > 0,40$ ,
- pozadí úkolu musí být  $U_o > 0,10$ .

### 3.2.4. Činitel oslnění UGR

Budou splněny normové požadavky – viz kvantitativní kritéria ve čtyřech směrech pohledu – severní, jižní, východní a západní. Výška hodnocení – 1,2m (sedící člověk), 1,8m (stojící člověk).

### 3.2.5. Barevný tón světla (náhradní teplota chromatičnosti $T_c$ )

Budou splněny normové požadavky dle kapitoly 5, normy ČSN EN 12 464-1. Obecně se doporučuje použití v pracovních prostorech použití světelných zdrojů s náhradní teplotou chromatičnosti minimálně 4 000K.

**Tabulka 3 – Skupiny barevného tónu světla světelných zdrojů**

Barevný tón světla	Náhradní teplota chromatičnosti $T_{CP}$ (K)
teple bílý	do 3 300
neutrálně bílý	3 300 až 5 300
chladně bílý	nad 5 300

### 3.2.6. Index podání barev

Světelné zdroje s indexem podání barev menším než 80 nesmějí být použity ve vnitřních prostorech, v nichž osoby pracují nebo pobývají dlouhodobě. Výjimky lze připustit v některých místech anebo činnostech (např. při osvětlení vysokých hal). Musí se však udělat vhodná opatření k zajištění lepšího podání barev v určených pracovních místech se stálou přítomností osob, a kde musí být rozlišovány bezpečnostní barvy.

### 3.2.7. Směrovost světla

Svítidla budou umístěna tak, aby nebyla v zorném poli pozorovatele a tudíž neoslňovala. Světelný tok ze svítidel bude dopadat do místa zrakového úkolu převážně zleva a shora, pokud možno zezadu přes levé rameno. Směřované osvětlení bude použito pro zvýraznění předmětů, vyjevení textury a vzhledu osob v prostoru.

### 3.2.8. Míhání světla a stroboskopický jev

Pro zamezení míhání světla bude použito elektronických předřadníků pro světelné zdroje. Frekvence napájení světelných zdrojů bude vyšší než 25kHz.

## 4. Osvětlovací systém

### 4.1. Osvětlovací soustava, způsob osvětlení míst zrakového úkolu

Použité světelné zdroje, horizontální osv. soustava, svítidla přisazená a závěsné

### 4.2. Činitel odrazu světla hlavních povrchů

Viz výpočet osvětlení.

### 4.3. Navržená svítidla

název svítidla	typ svítidla	světelné zdroje [ks]	typ před.	výrobce
Průmyslové LED svítidlo	AQFPRO L LED4300	1 x A	elektronický	THORN
Průmyslové LED svítidlo	AQFPRO S LED2900	1 x B	elektronický	THORN
Přisazené svítidlo LED	COLLEGE LED2100	1 x C	elektronický	THORN
Přisazené svítidlo LED	COLLEGE LED4650	1 x G	elektronický	THORN
Přisazené svítidlo LED	PERLUCE O	1 x H	elektronický	ZUMTOBEL
Přisazené svítidlo LED	COLLEGE LED2900	1 x I	elektronický	THORN
Závěsné svítidlo LED	IQ Wave SP	1 x J	elektronický	THORN
Přisazené svítidlo LED	IQ Wave SP	1 x K	elektronický	THORN
Závěsné svítidlo LED	IQ Wave SP	1 x L	elektronický	THORN
Přisazené svítidlo LED	IQ Wave SP	1 x M	elektronický	THORN

### 4.4. Navržené světelné zdroje

	typ zdroje	název	P [W]	svět. tok [lm]	život. [hod]	R <sub>A</sub> [ - ]	výrobce
A	LED	LED 840	33	4 620	50 000	80	THORN
B	LED	LED 840	21	2 900	50 000	80	THORN
C	LED	LED 840	17	2 100	50 000	80	THORN
G	LED	LED 840	37	4 650	50 000	80	THORN
H	LED	LED 840	42,2	5 230	50 000	80	ZUMTOBEL
I	LED	LED 840	23	3 000	50 000	80	THORN

J	LED	LED 840	42	4 900	50 000	80	THORN
K	LED	LED 840	42	4 900	50 000	80	THORN
L	LED	LED 840	22	2 600	50 000	80	THORN
M	LED	LED 840	61	6 700	50 000	80	THORN

#### 4.5. Zařízení na regulaci osvětlení

Regulace bude spočívat ve spínání jednotlivých sekcí svítidel. V m.č. 109 bude regulace provedena plynulým stmíváním svítidel.

#### 4.6. Udržovací činitel

Činitel stárnutí prostoru (velmi čisté – čisté prostředí) – 0,95

Činitel stárnutí svítidla (volně zářící svítidlo) – 0,94

Interval výměny světelných zdrojů – 1,0

Degradace světelného toku (50 000 hod) – 0,90

Výsledný udržovací činitel – 0,80

### 5. Výpočet osvětlení

#### 5.1. Výběr výpočetní metody

Bodová

#### 5.2. Volba roviny, v níž bude výpočet proveden

– výška srovnávací roviny, okrajová zóna – viz výpočet osvětlení

#### 5.3. Vyhodnocení výsledků výpočtů

Místnost název	Číslo míst ·	Ref. číslo	Požadované hodnoty				Vypočtené hodnoty				Hodnocení
			$\bar{E}_m$ [lx]	UGR <sub>L</sub> [-]	U <sub>0</sub> [-]	R <sub>a</sub> [-]	$\bar{E}_m$ [lx]	UGR <sub>L</sub> [-]	U <sub>0</sub> [-]	R <sub>a</sub> [-]	
Chodba	1.	001	100	28	0,4	40	<b>198</b>	16,0	0,82	80	vyhovuje
Sklad	2.	004	100	25	0,4	60	<b>142</b>	22,6	0,56	80	vyhovuje
Technická místnost	3.	006	200	25	0,4	80	<b>237</b>	23,2	0,72	80	vyhovuje
Zázemí	4.	102	200	25	0,4	80	<b>313</b>	18,6	0,58	80	vyhovuje
Šatna	5.	103	200	25	0,4	80	<b>220</b>	14,2	0,49	80	vyhovuje
Provozovna	6.	109	500	22	0,6	80	<b>572</b>	19,9	0,69	80	vyhovuje
Kancelář*	7.	203	750	19	0,6	80	<b>860</b>	17,1	0,87	80	vyhovuje
Kuchyňka	8.	204	200	25	0,4	80	<b>231</b>	15,4	0,80	80	vyhovuje
Kancelář	8.	210	500	19	0,6	80	<b>582</b>	16,8	0,85	80	vyhovuje

Kancelář	9.	211	500	19	0,6	80	<b>670</b>	17,5	0,80	80	vyhovuje
Kancelář	10.	214	500	19	0,6	80	<b>623</b>	15,8	0,83	80	vyhovuje
Kancelář*	11.	305	750	19	0,6	80	<b>767</b>	18,2	0,84	80	vyhovuje
Kancelář	12.	309	500	19	0,6	80	<b>549</b>	15,4	0,92	80	vyhovuje
Kancelář*	13.	310	750	19	0,6	80	<b>815</b>	17,9	0,60	80	vyhovuje

V místnostech označených \* je osvětlenost navýšena o jednu řadu na sdružené osvětlení

Dle ČSN 12 464-1 jsou ve všech posuzovaných prostorech splněny normové požadavky na parametry umělé osvětlovací soustavy.

#### 5.4. Způsob údržby osvětlovací soustavy

Pro danou osvětlovací soustavu mohou být dodrženy intenzity osvětlení dle ČSN EN 12 464 jen díky pravidelně prováděné údržbě.

Údržba osvětlovací soustavy spočívá v čištění svítidel a světelných zdrojů, obnově povrchů odrazných ploch (mytí oken, malování) a bude prováděna u svítidel na stěnách, nebo přisazených běžným způsobem. Uživatel zajistí údržbu povrchů dle příslušných hygienických norem.

Míra znečištění prostoru – velmi čisté - čisté

Interval obnovy povrchů – každé 2 roky

Interval čištění svítidel – každé 2 roky

Interval výměny světelných zdrojů – nefunkční zdroje budou ihned vyměněny

Zajištění přístupu k provádění údržby svítidel – vysokozdvizná plošina, žebřík,...

Doporučené čisticí prostředky – dle výrobce svítidel

Poznámky k údržbě:

Světelné zdroje musí být nahrazeny zdroji se shodnými technickými parametry – světelný tok, teplota chromatičnosti, index podání barev. Při výměně světelného zdroje je nutno vyměnit i zapalovače.

Prostor a povrchy je nutno udržovat tak, aby nedošlo ke snížení počátečních činitelů odrazu – viz výše.

Pokyny výrobce pro údržbu je nutno dodržovat.

## 6. Závěr

Přílohou ke světelnému projektu je výpočet osvětlení. Výpočet je proveden pomocí výpočetního programu Relux

# Objekt Velflíkova

Popis : Umělé osvětlení

Číslo projektu : THR1809012

Zákazník :

Vypracoval : ZG Lighting Praha

Datum : 11.09.2018

## Popis projektu:

Při návrhu umělého osvětlení byl respektován výpočet denního osvětlení a úroveň umělého osvětlení byla navýšena o jednu řadu na sdružené osvětlení v místnostech č. 203, 310 a 305. Výpočet umělého osvětlení byl realizován pro vzorové místnosti, na základě kterých je možné odhadnout úroveň osvětlení v ostatních místnostech. Umělé osvětlení v kancelářích (kromě kanceláří č. 308 a 309) v podkroví je navrženo jako sdružené, ve funkčně vymezených částech.

Následující hodnoty vycházejí z přesných výpočtů kalibrovaných světelných zdrojů, svítidel a jejich rozmístění. V praxi se mohou projevit určité odchylky. Záruční reklamace na data svítidel jsou vyloučeny.


Relux a výrobci svítidel nepřijímají žádnou odpovědnost za následné škody a škody, které vzniknou uživateli nebo třetím stranám.

Objekt : Objekt Velflíkova  
Popis : Umělé osvětlení  
Číslo projektu : THR1809012  
Datum : 11.09.2018

**1 001 Chodba**

### 1.1 Popis, 001 Chodba

### 1.1.1 Pūdorys



### Údaje o prostoru:

W1	:	5.47
W2	:	1.23
W3	:	5.47
W4	:	1.23
W5	:	----
W6	:	----

Podlaha: ----  
Strop: ----

Výška místnosti [m]:

Výška srovnávací roviny [m]:

Výška roviny svítidel [m]:

**Činitelé odrazu:**

50.0 %  
50.0 %  
50.0 %  
50.0 %  
-----  
-----  
20.0 %  
70.0 %

20.0 %  
70.0 %



2.30  
0.00  
2.30

Objekt : Objekt Velflíkova  
Popis : Umělé osvětlení  
Číslo projektu : THR1809012  
Datum : 11.09.2018

**1 001 Chodba**

## 1.2 Přehled výsledků, 001 Chodba

### 1.2.1 Přehled výsledků, Hodnotící plocha 1



## ObyčnĚ

Použitý algoritmus výpočtu  
Výška roviny svítidel  
Udržovací činitel

centrální podíl nepřímé složky  
2.30 m  
0.80

Celkový světelný tok všech zdrojů  
Celkový výkon  
Celkový výkon na ploše (6.71 m<sup>2</sup>)

4200.00 lm  
34.0 W  
5.07 W/m<sup>2</sup> (2.56 W/m<sup>2</sup>/100lx)

## Hodnotící plocha 1

### Srovnávací rovina 1.1

Em	198 lx
Emin	161 lx
Emin/Eav (Uo)	0.82
Emin/Emax (Ud)	0.76
UGR (1.2H 5.2H)	<=16.0
Pozice	0.00 m

## Vodorovná


**Typ Č. výrobce**

**Thorn**  
 5 2 Objednací č. : 96628926 (STD - standard)  
 Název svítidla : COLLEGE LED2100-840 HF L1200  
 Osazení : 1 x LED CLLG 2100 17W 17 W / 2100 lm

## 2 004 Sklad

### 2.1 Popis, 004 Sklad

#### 2.1.1 Půdorys



#### Údaje o prostoru:

W1 : 5.24  
 W2 : 4.50  
 W3 : 5.24  
 W4 : 4.50  
 W5 : ----  
 W6 : ----

Podlaha: ----

Strop: ----

Výška místnosti [m]:

Výška srovnávací roviny [m]:

Výška roviny svítidel [m]:

#### Činitelé odrazu:


40.0 %  
 40.0 %  
 40.0 %  
 40.0 %  
 ----  
 ----  
 20.0 %  
 50.0 %



## 2 004 Sklad

### 2.2 Přehled výsledků, 004 Sklad

#### 2.2.1 Přehled výsledků, Hodnotící plocha 1



#### Obecně

Použitý algoritmus výpočtu  
 Výška roviny svítidel  
 Udržovací činitel

centrální podíl nepřímé složky  
 2.30 m  
 0.80

Celkový světelný tok všech zdrojů  
 Celkový výkon  
 Celkový výkon na ploše (23.57 m²)

5800.00 lm  
 42.0 W  
 1.78 W/m² (1.25 W/m²/100lx)

#### Hodnotící plocha 1

#### Srovnávací rovina 1.1

Vodorovná  
 Em  
 Emin  
 Emin/Eav (Uo)  
 Emin/Emax (Ud)  
 UGR (4.3H 5.0H)  
 Pozice

142 lx  
 80 lx  
 0.56  
 0.39  
 <=22.6  
 0.00 m

#### Typ Č. výrobce


#### THORN

4 2 Objednací č. : 96630753 (STD - standard)  
 Název svítidla : AQFPRO S LED2900-840 PC MB HF  
 Osazení : 1 x AQUP\_S\_LO\_4K 21W 21 W / 2900 lm

### 3 006 Technická místnost

#### 3.1 Popis, 006 Technická místnost

##### 3.1.1 Půdorys



#### Údaje o prostoru:


W1 :	11.54	40.0 %
W2 :	4.35	40.0 %
W3 :	11.54	40.0 %
W4 :	4.35	40.0 %
W5 :	----	----
W6 :	----	----
Podlaha:	----	20.0 %
Strop:	----	50.0 %
Výška místnosti [m]:		3.60
Výška srovnávací roviny [m]:		0.85
Výška roviny svítidel [m]:		3.60

#### Činitelé odrazu:

### 3 006 Technická místnost

#### 3.2 Přehled výsledků, 006 Technická místnost

##### 3.2.1 Přehled výsledků, Hodnotící plocha 1



#### Obecně

Použitý algoritmus výpočtu  
 Výška roviny svítidel  
 Udržovací činitel

centrální podíl nepřímé složky  
 3.60 m  
 0.75

Celkový světelný tok všech zdrojů  
 Celkový výkon  
 Celkový výkon na ploše (50.24 m²)

27720.00 lm  
 198.0 W  
 3.94 W/m² (1.66 W/m²/100lx)

#### Hodnotící plocha 1

#### Srovnávací rovina 1.1

Vodorovná  
 Em 237 lx  
 Emin 171 lx  
 Emin/Eav (Uo) 0.72  
 Emin/Emax (Ud) 0.59  
 UGR (1.8H 4.9H) ≤23.2  
 Pozice 0.85 m

#### Typ Č. výrobce


#### ZUMTOBEL

3 6 Objednací č. : 96630756 (STD - standard)  
 Název svítidla : AQFPRO L LED4300-840 PC WB HF  
 Osazení : 1 x AQUUP\_L\_LO\_WB\_4K 33W 33 W / 4620 lm

## 4 102 Zázemí

### 4.1 Popis, 102 Zázemí

#### 4.1.1 Půdorys




Stěna	x	y	Délka	Činitel odrazu
1	5.87 m	0.00 m	5.87 m	50.0 %
2	5.87 m	-1.12 m	1.12 m	50.0 %
3	7.80 m	-1.12 m	1.93 m	50.0 %
4	7.80 m	4.53 m	5.65 m	50.0 %
5	0.00 m	4.53 m	7.80 m	50.0 %
6	0.00 m	0.00 m	4.53 m	50.0 %
Podlaha				20.0 %
Strop				70.0 %
Výška místnosti		3.10 m		
Výška srovnávací roviny		0.85 m		

## 4 102 Zázemí

### 4.2 Přehled výsledků, 102 Zázemí

#### 4.2.1 Přehled výsledků, Hodnotící plocha 1



#### Obecně

Použitý algoritmus výpočtu  
 Výška roviny svítidel  
 Udržovací činitel

centrální podíl nepřímé složky  
 3.10 m  
 0.80

Celkový světelný tok všech zdrojů  
 Celkový výkon  
 Celkový výkon na ploše (37.49 m²)

18600.00 lm  
 148.0 W  
 3.95 W/m² (1.26 W/m²/100lx)

#### Hodnotící plocha 1

#### Srovnávací rovina 1.1

Vodorovná  
 Em 313 lx  
 Emin 181 lx  
 Emin/Eav (Uo) 0.58  
 Emin/Emax (Ud) 0.47  
 UGR (3.0H 4.2H) ≤18.6  
 Pozice 0.85 m

#### Typ Č. výrobce


#### Thorn

6 4 Objednací č. : 96628918 (STD - standard)  
 Název svítidla : COLLEGE LED4650-840 HF L1500  
 Osazení : 1 x LED\_CLLG\_4650 37W 37 W / 4650 lm

## 5 103 Šatna

### 5.1 Popis, 103 Šatna

#### 5.1.1 Půdorys



#### Údaje o prostoru:


W1 :	3.23	50.0 %
W2 :	3.30	50.0 %
W3 :	3.23	50.0 %
W4 :	3.30	50.0 %
W5 :	----	----
W6 :	----	----
Podlaha:	----	20.0 %
Strop:	----	70.0 %
Výška místnosti [m]:		3.10
Výška srovnávací roviny [m]:		0.85
Výška roviny svítidel [m]:		3.10

#### Činitelé odrazu:

## 5 103 Šatna

### 5.2 Přehled výsledků, 103 Šatna

#### 5.2.1 Přehled výsledků, Hodnotící plocha 1



#### Obecně

Použitý algoritmus výpočtu  
 Výška roviny svítidel  
 Udržovací činitel

centrální podíl nepřímé složky  
 3.10 m  
 0.80

Celkový světelný tok všech zdrojů  
 Celkový výkon  
 Celkový výkon na ploše (10.68 m²)

4200.00 lm  
 34.0 W  
 3.18 W/m² (1.45 W/m²/100lx)

#### Hodnotící plocha 1

#### Srovnávací rovina 1.1

Vodorovná  
 E<sub>m</sub> 220 lx  
 E<sub>min</sub> 174 lx  
 E<sub>min</sub>/E<sub>av</sub> (U<sub>o</sub>) 0.79  
 E<sub>min</sub>/E<sub>max</sub> (U<sub>d</sub>) 0.67  
 UGR (2.0H 2.0H) ≤14.2  
 Pozice 0.85 m

#### Typ Č. výrobce


#### Thorn

5 2 Objednací č. : 96628926 (STD - standard)  
 Název svítidla : COLLEGE LED2100-840 HF L1200  
 Osazení : 1 x LED\_CLLG\_2100 17W 17 W / 2100 lm

## 6 109 Provozovna

### 6.1 Popis, 109 Provozovna

#### 6.1.1 Půdorys



Stěna	x	y	Délka	Činitel odrazu
1	2.19 m	0.00 m	2.19 m	50.0 %
2	2.19 m	1.11 m	1.11 m	50.0 %
3	7.93 m	1.11 m	5.74 m	50.0 %
4	7.93 m	10.63 m	9.52 m	50.0 %
5	0.00 m	10.63 m	7.93 m	50.0 %
6	0.00 m	0.00 m	10.63 m	50.0 %
Podlaha				20.0 %
Strop				70.0 %
Výška místnosti		3.10 m		
Výška srovnávací roviny		0.85 m		




Objekt : Objekt Velflíkova  
 Popis : Umělé osvětlení  
 Číslo projektu : THR1809012  
 Datum : 11.09.2018

## 6 109 Provozovna

### 6.2 Přehled výsledků, 109 Provozovna

#### 6.2.1 Přehled výsledků, Hodnotící plocha 1



#### Obecně

Použitý algoritmus výpočtu  
 Výška roviny svítidel  
 Udržovací činitel

centrální podíl nepřímé složky  
 3.10 m  
 0.80

Celkový světelný tok všech zdrojů  
 Celkový výkon  
 Celkový výkon na ploše (77.95 m²)

67990.00 lm  
 548.6 W  
 7.04 W/m² (1.23 W/m²/100lx)

#### Hodnotící plocha 1

Em  
 Emin  
 Emin/Eav (Uo)  
 Emin/Emax (Ud)  
 UGR (4.3H 5.7H)  
 Pozice

#### Srovnávací rovina 1.1

Vodorovná  
 572 lx  
 393 lx  
 0.69  
 0.56  
 ≤19.9  
 0.85 m


#### Typ Č. výrobce

7 13 **ZUMTOBEL**  
 Objednací č. : 42182939 (STD - Standard)  
 Název svítidla : PERLUCE O LED5200-830 Q620 LDE IP50 WH  
 Osazení : 1 x LED-Z42182939 42C2W 42.2 W / 5230 lm

## 7 203 Kancelář

### 7.1 Popis, 203 Kancelář

#### 7.1.1 Půdorys



#### Údaje o prostoru:

W1 : 3.42  
 W2 : 4.65  
 W3 : 3.42  
 W4 : 4.65  
 W5 : ----  
 W6 : ----

Podlaha: ----

Strop: ----

Výška místnosti [m]:

Výška srovnávací roviny [m]:

Výška roviny svítidel [m]:

#### Činitelé odrazu:

50.0 %  
 50.0 %  
 50.0 %  
 50.0 %  
 ----  
 ----  
 20.0 %  
 70.0 %

3.10


0.85

3.10

7 203 Kancelář

7.2 Přehled výsledků, 203 Kancelář

7.2.1 Přehled výsledků, Hodnotící plocha 1



Obecně

Použitý algoritmus výpočtu  
Výška roviny svítidel  
Udržovací činitel

centrální podíl nepřímé složky  
3.10 m  
0.80

Celkový světelný tok všech zdrojů  
Celkový výkon  
Celkový výkon na ploše (15.91 m²)

26800.00 lm  
244.0 W  
15.33 W/m² (1.78 W/m²/100lx)

Hodnotící plocha 1

Srovnávací rovina 1.1

Vodorovná  
Em 860 lx  
Emin 753 lx  
Emin/Eav (Uo) 0.87  
Emin/Emax (Ud) 0.80  
UGR (1.8H 2.5H) <=17.1  
Pozice 0.85 m


Typ Č. výrobce

2 4 Thorn  
Objednací č. : 96629275 (STD - standard)  
Název svítidla : IQ SURF L LED6700-840 HF  
Osazení : 1 x IQSU\_6700\_4K 61W 61 W / 6700 lm

## 8 204 Kuchyňka

### 8.1 Popis, 204 Kuchyňka

#### 8.1.1 Půdorys



#### Údaje o prostoru:

W1 :	3.21	50.0 %
W2 :	4.55	50.0 %
W3 :	3.21	50.0 %
W4 :	4.55	50.0 %
W5 :	----	----
W6 :	----	----
Podlaha:	----	20.0 %
Strop:	----	70.0 %
Výška místnosti [m]:		3.10
Výška srovnávací roviny [m]:		0.85
Výška roviny svítidel [m]:		3.10


#### Činitelé odrazu:

50.0 %
50.0 %
50.0 %
50.0 %
----
----
20.0 %
70.0 %

## 8 204 Kuchyňka

### 8.2 Přehled výsledků, 204 Kuchyňka

#### 8.2.1 Přehled výsledků, Hodnotící plocha 1



#### Obecně

Použitý algoritmus výpočtu  
 Výška roviny svítidel  
 Udržovací činitel

centrální podíl nepřímé složky  
 3.10 m  
 0.80

Celkový světelný tok všech zdrojů  
 Celkový výkon  
 Celkový výkon na ploše (14.60 m²)

6000.00 lm  
 46.0 W  
 3.15 W/m² (1.36 W/m²/100lx)

#### Hodnotící plocha 1

#### Srovnávací rovina 1.1

Vodorovná  
 Em 231 lx  
 Emin 184 lx  
 Emin/Eav (Uo) 0.80  
 Emin/Emax (Ud) 0.69  
 UGR (1.7H 2.5H) ≤15.4  
 Pozice 0.85 m


#### Typ Č. výrobce

8 2 **Thorn**  
 Objednací č. : 96628922 (STD - standard)  
 Název svítidla : COLLEGE LED2900-840 HF L1500  
 Osazení : 1 x LED\_CLLG\_2900 23W 23 W / 3000 lm

## 9 210 Kancelář

### 9.1 Popis, 210 Kancelář

#### 9.1.1 Půdorys



#### Údaje o prostoru:

W1 : 4.05  
 W2 : 3.00  
 W3 : 4.05  
 W4 : 3.00  
 W5 : ----  
 W6 : ----

Podlaha: ----

Strop: ----

Výška místnosti [m]:

Výška srovnávací roviny [m]:

Výška roviny svítidel [m]:


#### Činitelé odrazu:

50.0 %  
 50.0 %  
 50.0 %  
 50.0 %  
 ----  
 ----  
 20.0 %  
 70.0 %

## 9 210 Kancelář

### 9.2 Přehled výsledků, 210 Kancelář

#### 9.2.1 Přehled výsledků, Hodnotící plocha 1



#### Obecně

Použitý algoritmus výpočtu  
 Výška roviny svítidel  
 Udržovací činitel

centrální podíl nepřímé složky  
 3.10 m  
 0.80

Celkový světelný tok všech zdrojů  
 Celkový výkon  
 Celkový výkon na ploše (12.17 m²)

13400.00 lm  
 122.0 W  
 10.03 W/m² (1.72 W/m²/100lx)

#### Hodnotící plocha 1

#### Srovnávací rovina 1.1

Vodorovná  
 Em 582 lx  
 Emin 494 lx  
 Emin/Eav (Uo) 0.85  
 Emin/Emax (Ud) 0.75  
 UGR (1.6H 2.2H) ≤16.8  
 Pozice 0.85 m

#### Typ Č. výrobce


#### Thorn

2 2 Objednací č. : 96629275 (STD - standard)  
 Název svítidla : IQ SURF L LED6700-840 HF  
 Osazení : 1 x IQSU\_6700\_4K 61W 61 W / 6700 lm

## 10 211 Kancelář

### 10.1 Popis, 211 Kancelář

#### 10.1.1 Půdorys



#### Údaje o prostoru:

W1 : 5.35  
W2 : 3.00  
W3 : 5.35  
W4 : 3.00  
W5 : ----  
W6 : ----

Podlaha: ----

Strop: ----

Výška místnosti [m]:

Výška srovnávací roviny [m]:

Výška roviny svítidel [m]:

#### Činitelé odrazu:

50.0 %  
50.0 %  
50.0 %  
50.0 %  
----  
----  
20.0 %  
70.0 %

3.10

0.85


3.10



## 10 211 Kancelář

### 10.2 Přehled výsledků, 211 Kancelář

#### 10.2.1 Přehled výsledků, Hodnotící plocha 1



#### Obecně

Použitý algoritmus výpočtu  
 Výška roviny svítidel  
 Udržovací činitel

centrální podíl nepřímé složky  
 3.10 m  
 0.80

Celkový světelný tok všech zdrojů  
 Celkový výkon  
 Celkový výkon na ploše (16.05 m²)

20100.00 lm  
 183.0 W  
 11.40 W/m² (1.70 W/m²/100lx)

#### Hodnotící plocha 1

#### Srovnávací rovina 1.1

Vodorovná  
 E<sub>m</sub> 670 lx  
 E<sub>min</sub> 535 lx  
 E<sub>min</sub>/E<sub>av</sub> (U<sub>o</sub>) 0.80  
 E<sub>min</sub>/E<sub>max</sub> (U<sub>d</sub>) 0.69  
 UGR (1.6H 2.9H) ≤17.5  
 Pozice 0.85 m

#### Typ Č. výrobce


#### Thorn

2 3 Objednací č. : 96629275 (STD - standard)  
 Název svítidla : IQ SURF L LED6700-840 HF  
 Osazení : 1 x IQSU\_6700\_4K 61W 61 W / 6700 lm

## 11 214 Kancelář

### 11.1 Popis, 214 Kancelář

#### 11.1.1 Půdorys



#### Údaje o prostoru:

W1 : 2.34  
 W2 : 4.16  
 W3 : 2.34  
 W4 : 4.16  
 W5 : ----  
 W6 : ----

Podlaha: ----

Strop: ----

Výška místnosti [m]:

Výška srovnávací roviny [m]:

Výška roviny svítidel [m]:

#### Činitelé odrazu:

50.0 %  
 50.0 %  
 50.0 %  
 50.0 %  
 ----  
 ----  
 20.0 %  
 70.0 %

3.10



0.85

3.10

## 11 214 Kancelář

### 11.2 Přehled výsledků, 214 Kancelář

#### 11.2.1 Přehled výsledků, Hodnotící plocha 1



#### Obecně

Použitý algoritmus výpočtu  
 Výška roviny svítidel  
 Udržovací činitel

centrální podíl nepřímé složky  
 3.10 m  
 0.80

Celkový světelný tok všech zdrojů  
 Celkový výkon  
 Celkový výkon na ploše (9.72 m<sup>2</sup>)

14700.00 lm  
 126.0 W  
 12.96 W/m<sup>2</sup> (2.08 W/m<sup>2</sup>/100lx)

#### Hodnotící plocha 1

Em  
 Emin  
 Emin/Eav (Uo)  
 Emin/Emax (Ud)  
 UGR (1.3H 2.2H)  
 Pozice

#### Srovnávací rovina 1.1

Vodorovná  
 623 lx  
 520 lx  
 0.83  
 0.76  
 ≤15.8  
 0.85 m


#### Typ Č. výrobce

1	3	<b>Thorn</b>	
		Objednací č.	: 96629273 (STD - standard)
		Název svítidla	: IQ SURF L LED4900-840 HF
		Osazení	: 1 x IQSU_4900_4K 42W 42 W / 4900 lm

## 12 305 Kancelář

### 12.1 Popis, 305 Kancelář

#### 12.1.1 Půdorys




Stěna	x	y	Délka	Činitel odrazu
1	5.97 m	0.00 m	5.97 m	50.0 %
2	5.97 m	2.91 m	2.91 m	50.0 %
3	4.27 m	2.93 m	1.70 m	50.0 %
4	4.24 m	4.55 m	1.62 m	50.0 %
5	0.00 m	4.55 m	4.24 m	50.0 %
6	0.00 m	0.00 m	4.55 m	50.0 %
Podlaha				20.0 %
Strop				70.0 %
Výška místnosti		2.70 m		
Výška srovnávací roviny		0.85 m		

## 12 305 Kancelář

### 12.2 Přehled výsledků, 305 Kancelář

#### 12.2.1 Přehled výsledků, Hodnotící plocha 1



#### Obecně

Použitý algoritmus výpočtu  
 Výška roviny svítidel  
 Udržovací činitel

centrální podíl nepřímé složky  
 2.20 m  
 0.80

Celkový světelný tok všech zdrojů  
 Celkový výkon  
 Celkový výkon na ploše (24.37 m²)

24500.00 lm  
 210.0 W  
 8.62 W/m² (1.12 W/m²/100lx)

#### Hodnotící plocha 1

#### Srovnávací rovina 1.1

Vodorovná  
 Em 767 lx  
 Emin 643 lx  
 Emin/Eav (Uo) 0.84  
 Emin/Emax (Ud) 0.75  
 UGR (4.7H 6.2H) ≤18.2  
 Pozice 0.85 m

#### Typ Č. výrobce


#### Thorn

9 5 Objednací č. : 96629281 (STD - standard)  
 Název svítidla : IQ SUSP S LED4900-840 HF ML3  
 Osazení : 1 x IQSU\_4900\_4K 42W 42 W / 4900 lm

## 13 309 Kancelář

### 13.1 Popis, 309 Kancelář

#### 13.1.1 Půdorys



#### Údaje o prostoru:

W1 : 3.85  
 W2 : 4.55  
 W3 : 3.85  
 W4 : 4.55  
 W5 : ----  
 W6 : ----

Podlaha: ----  
 Strop: ----

Výška místnosti [m]:

Výška srovnávací roviny [m]:

Výška roviny svítidel [m]:

#### Činitelé odrazu:

50.0 %  
 50.0 %  
 50.0 %  
 50.0 %  
 ----  
 ----

20.0 %  
 70.0 %

2.70


0.85

2.20

## 13 309 Kancelář

### 13.2 Přehled výsledků, 309 Kancelář

#### 13.2.1 Přehled výsledků, Hodnotící plocha 1



#### Obecně

Použitý algoritmus výpočtu  
 Výška roviny svítidel  
 Udržovací činitel

centrální podíl nepřímé složky  
 2.20 m  
 0.80

Celkový světelný tok všech zdrojů  
 Celkový výkon  
 Celkový výkon na ploše (17.52 m²)

15600.00 lm  
 132.0 W  
 7.54 W/m² (1.37 W/m²/100lx)

#### Hodnotící plocha 1

Em  
 Emin  
 Emin/Eav (Uo)  
 Emin/Emax (Ud)  
 UGR (4.0H 4.7H)  
 Pozice

#### Srovnávací rovina 1.1

Vodorovná  
 549 lx  
 504 lx  
 0.92  
 0.83  
 ≤15.4  
 0.85 m


#### Typ Č. výrobce

10 6 **Thorn**  
 Objednávací č. : 96629277 (STD - standard)  
 Název svítidla : IQ SUSP S LED2600-840 HF ML3  
 Osazení : 1 x IQSU\_2600\_4K 22W 22 W / 2600 lm

## 14 310 Kancelář

### 14.1 Popis, 310 Kancelář

#### 14.1.1 Půdorys



#### Údaje o prostoru:

W1 : 5.27  
 W2 : 4.93  
 W3 : 5.27  
 W4 : 4.93  
 W5 : ----  
 W6 : ----

Podlaha: ----  
 Strop: ----

Výška místnosti [m]:

Výška srovnávací roviny [m]:

Výška roviny svítidel [m]:

#### Činitelé odrazu:


50.0 %  
 50.0 %  
 50.0 %  
 50.0 %  
 ----  
 ----  
 20.0 %  
 70.0 %



## 14 310 Kancelář

### 14.2 Přehled výsledků, 310 Kancelář

#### 14.2.1 Přehled výsledků, Hodnotící plocha 1



#### Obecně

Použitý algoritmus výpočtu  
 Výška roviny svítidel  
 Udržovací činitel

centrální podíl nepřímé složky  
 2.20 m  
 0.80

Celkový světelný tok všech zdrojů  
 Celkový výkon  
 Celkový výkon na ploše (26.01 m²)

24500.00 lm  
 210.0 W  
 8.07 W/m² (0.99 W/m²/100lx)

#### Hodnotící plocha 1

Em  
 Emin  
 Emin/Eav (Uo)  
 Emin/Emax (Ud)  
 UGR (5.1H 5.5H)  
 Pozice

#### Srovnávací rovina 1.1

Vodorovná  
 815 lx  
 491 lx  
 0.60  
 0.45  
 ≤17.9  
 0.85 m

#### Typ Č. výrobce

9	5	<b>Thorn</b>	
		Objednací č.	: 96629281 (STD - standard)
		Název svítidla	: IQ SUSP S LED4900-840 HF ML3
		Osazení	: 1 x IQSU_4900_4K 42W 42 W / 4900 lm