



Statutární město Ostrava
Městský obvod Ostrava-Jih
úřad městského obvodu

Vaše značka:

ze dne:

Č. j.: JIH/092447/19/INV/Dec VZ 98.19

Sp. zn. [S-JIH/084050/19](#)

všem dodavatelům

zveřejněním na profilu zadavatele

- zde -

Vyřizuje: Bc. Monika Decková, DiS.

Telefon: +420 599 430 274

Fax:

E-mail: monika.deckova@ovajih.cz

Datum: 5. listopadu 2019

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5

Veřejná zakázka: **„Rekonstrukce objektu ul. Velflíkova 385/14, Ostrava - Hrabůvka“**

Zadavatel: Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih
Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
zastoupen Bc. Martinem Bednářem, starostou obvodu
IČO: 00845451, DIČ: CZ00845451

Způsob zadání: podlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadaná ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

V návaznosti na e-mailovou žádost ze dne 4. 11. 2019 poskytuje zadavatel vysvětlení zadávací dokumentace, případně související dokumenty, výše uvedené veřejné zakázky, a to:

Dotaz č. 16	„Žádáme o vysvětlení a doplnění informací pro ocenění oken. V zaslaném Výkazu výměr nesedí rozměry a počty oken s Výpisem oken z projektové dokumentace SO 01.“
Odpoověď č. 16	<i>Opraveno ve výkazu výměr.</i>
Dotaz č. 17	„Jako uchazeč o výše uvedenou zakázku bych se chtěl zeptat, zda-li je k dispozici projektová dokumentace přípojky plynu nebo vnitřní plynoinstalace? Jelikož v rozpočtu je D+M plynoměrné soustavy, ale nenašli jsme k tomu žádný výkres, tudíž nevíme co má položka obsahovat.“
Odpoověď č. 17	<i>Odpoověď se odborně zpracovává, bude uveřejněna dodatečně i s prodloužením termínu podání nabídek.</i>

Dotaz č. 18	„Jako uchazeč o výše uvedenou zakázku bych měl dotaz na: <ul style="list-style-type: none"> • Cirkulační čerpadlo pro TV – nenašel jsem v rozpočtu. Toto čerpadlo se vztahuje k rozvodu cirkulačního potrubí teplé užitkové vody např. k umyvadlu. • Průměry stávajících komínů – prosím o poskytnutí rozměrů stávajících. Dále prosím o nový průměr, na který se mají komíny vyfrézovat.“
Odpověď č. 18	<i>Cirkulační čerpadlo pro TV doplněno do výkazu výměr. Rozměry komínů jsou 150 x 150 mm a 150 x 300 mm. Průměry frézovaných komínových těles musí odpovídat provedení vyložkování komínů dle projektové dokumentace.</i>

V návaznosti na shora uvedené doplnění a změnu zadávacích podmínek obsažených ve Výzvě k podání nabídek zadavatel v souladu s ust. § 99 odst. 2 zákona prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 27. 11. 2019 do 10:00 hod. a poskytuje novou časovou specifikaci, a to:

3. Časová specifikace		
Lhůta pro:	Od:	Do:
- prohlídka místa plnění	7. 11. 2019, 10:00 hod.	7. 11. 2019, 11:00 hod.
- podání žádosti o písemné vysvětlení ZD	---	17. 11. 2019, 23:59 hod.
- uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace	---	20. 11. 2019
- podání nabídek		27. 11. 2019, 10:00 hod.
- předpokládanou dobu plnění	1/2020 – 8/2020	
- zadávací lhůtu	90 kalendářních dnů	

Toto poskytnuté vysvětlení zadávací dokumentace, vč. přílohy, je pro zpracování nabídky závazné.

S pozdravem

Ing. Stanislav Šplíchal
vedoucí odboru investičního

Dokument je opatřen elektronickým podpisem.

1 příloha