



Vaše značka:

ze dne:

Č. j.: JIH/094588/19/INV/Dec VZ 98.19

Sp. zn. S-JIH/084050/19

všem dodavatelům

zveřejněním na profilu zadavatele

- zde -

Vyřizuje: Bc. Monika Decková, DiS.

Telefon: +420 599 430 274

Fax:

E-mail: monika.deckova@ovajih.cz

Datum: 11. listopadu 2019

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 6

Veřejná zakázka: „Rekonstrukce objektu ul. Velflíkova 385/14, Ostrava - Hrabůvka“

Zadavatel: Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih
Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
zastoupen Bc. Martinem Bednářem, starostou obvodu
IČO: 00845451, DIČ: CZ00845451

Způsob zadání: podlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadaná ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

V návaznosti na e-mailovou žádost ze dne 7. 11. 2019 poskytuje zadavatel vysvětlení zadávací dokumentace, případně související dokumenty, výše uvedené veřejné zakázky, a to:

Dotaz č. 19	„Dle technické zprávy se má po skončení montážních prací provést zkouška těsnosti, tlaková a topná zkouška ústředního vytápění. Nepodařilo se mi najít topnou zkoušku ústředního vytápění. Dle technické zprávy budou radiátorové ventily topných těles osazeny termostatickými hlavice. Jsou tyto hlavice v rozpočtu napočteny?“
Odpověď č. 19	<i>Zkouška těsnosti porubí je obsažena v rozpočtu. Ostatní zkoušky jsou součástí položek montáže jednotlivých kotlů. Termostatické hlavice jsou doplněny do rozpočtu.</i>
Dotaz č. 20	„Žádám o vysvětlení VV z vysvětlení č. 5: 1) S Vaším vysvětlením č. 5 na náš dotaz č. 10 ke kuchyňským linkám byl zaslán upravený výkaz výměr s doplněnými položkami v části SO 02c interiér 2NP a SO 02d interiér podkroví na D+M kuchyňské linky. V části SO 02 b interiér 1.NP tato položka chybí. Můžete nám potvrdit, že se kuchyňské linky v 1.NP nebudou realizovat?“
Odpověď č. 20	<i>V 1.NP se kuchyňské linky nerealizují.</i>

V návaznosti na shora uvedené doplnění a změnu zadávacích podmínek obsažených ve Výzvě k podání nabídek zadavatel v souladu s ust. § 99 odst. 2 zákona prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 3. 12. 2019 do 10:00 hod. a poskytuje novou časovou specifikaci, a to:

3. Časová specifikace		
Lhůta pro:	Od:	Do:
- prohlídku místa plnění	7. 11. 2019, 10:00 hod.	7. 11. 2019, 11:00 hod.
- podání žádosti o písemné vysvětlení ZD		21. 11. 2019, 23:59 hod.
- uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace		26. 11. 2019
- podání nabídek		3. 12. 2019, 10:00 hod.
- předpokládanou dobu plnění	1/2020 – 8/2020	
- zadávací lhůtu	90 kalendářních dnů	

Toto poskytnuté vysvětlení zadávací dokumentace, vč. přílohy, je pro zpracování nabídky závazné.

S pozdravem

Ing. Stanislav Šplíchal
vedoucí odboru investičního

Dokument je opatřen elektronickým podpisem.

1 příloha