



Vaše značka:

ze dne:

Č. j.: JIH/098804/19/INV/Dec VZ 118.19

Sp. zn.

všem dodavatelům

zveřejněním na profilu zadavatele

- zde -

Vyřizuje: Bc. Monika Decková, DiS.

Telefon: +420 599 430 274

Fax:

E-mail: monika.deckova@ovajih.cz

Datum: 25. listopadu 2019

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Veřejná zakázka: „**Rekonstrukce ulice Mjr. Nováka a Parkoviště na p.p.č. 433/33, Hrabůvka**“

Zadavatel: Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih
Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
zastoupen Bc. Martinem Bednářem, starostou obvodu
IČO: 00845451, DIČ: CZ00845451

Způsob zadání: podlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadaná v otevřeném podlimitním řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

V návaznosti na žádost dodavatele ze dne 21. 11. 2019 a 22. 11. 2019 poskytuje zadavatel vysvětlení zadávací dokumentace, případně související dokumenty, výše uvedené veřejné zakázky, a to:

Dotaz č. 1	V zadávací dokumentaci výše uvedené stavby je v Soupisu provedených prací pro část „Parkoviště na p.p.č. 433/33 v SO 401 Veřejné osvětlení uvedeno:				
	38	M	RVOO	dodání a montáž venkovního rozváděče RVOO na fasádu pro 2okruhy+2x rezerva, hl.jistič, stmívač	1,000
	39	M	RDAT	dodání a montáž vnitřní datové rozvodnice pro hlásky - RDAT	1,000
	40	M	AV1	dodání a montáž vnitřní hlásky - 1 kanál	5,000
	41	M	AV2	dodání a montáž - venkovní hláska s GSM modulem - 6 kanálů	1,000
	42	M	VOC	dodání a montáž pohybového čidla na stožár vč. nastavení a zapojení	6,000
	Žádám zadavatele o bližší specifikaci výše uvedených položek, v technické zprávě je tato specifikace pro ocenění nedostatečná.				

Odpověď č. 1	<i>Pol.č.38 – bude osazena venkovní plastová rozvodnice s krytím IP66; 2x 3f jistič B6/3 + 2x stykač pro dva okruhy osvětlení + 1x 3f jistič B10/3 jako rezerva + 1x 1f jistič B10/1 pro pohon brány; 1x přístrojová lišta pro 12 modulů; vývody dole; hl. vypínač PLHT-B16/3; sběrna hlavního pospojování HOP napojena na zemnění objektu tělocvičny; 1x soumrakové čidlo s okénkem ovládající stykače obou okruhů osvětlení; hlavní přívod napojen do stávající rozvodnice v tělocvičně kabelem CYKY-J 4x10mm².</i> <i>Pol.č.39-41 – s ohledem na nemožnost určit konkrétního dodavatele systému a tím i detailní parametry jeho součástí je toto záležitostí dílenské dokumentace zhotovitele a vybraného systému, který bude zajišťovat požadované uživatelské funkce; tj. ovládání posunu brány pomocí signálu GSM (mobilním telefonem) pro definované uživatele a možnost audio komunikace pro „cizí“ hláskou u brány s hláskami s vyzváněním instalovanými v budově.</i> <i>Pol.č.42 – s ohledem na nemožnost určit konkrétního dodavatele systému a tím i detailní parametry jeho součástí je toto záležitostí dílenské dokumentace zhotovitele a vybraného systému, který bude zajišťovat požadované uživatelské funkce; tj. sepnutí svítidla na stožáru při detekci pohybu.</i>
Dotaz č. 2	„Na inzertním portálu jsem narazila na veřejnou zakázku, která se týká výstavby parkoviště. Je prosím součástí i technologie parkoviště (závory, platební automaty atd.)?“
Odpověď č. 2	<i>Platební systém ani závory nejsou součástí projektu.</i>

Toto poskytnuté vysvětlení zadávací dokumentace, vč. příloh, je pro zpracování nabídky závazné.

S pozdravem

Ing. Stanislav Šplíchal
vedoucí odboru investičního

Dokument je opatřen elektronickým podpisem.