



Vaše značka:

ze dne:

Č. j.: JIH/105383/19/INV/Prch VZ 109.19

Sp. zn.

všem dodavatelům

zveřejněním na profilu zadavatele

- zde -

Vyřizuje: Bc. Božena Prchalová

Telefon: +420 599 430 383

Fax:

E-mail: bozena.prchalova@ovajih.cz

Datum: 11. 12. 2019

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4

Veřejná zakázka: Zpracování projektové dokumentace „Celková rekonstrukce MŠ Rezkova 14, Ostrava-Zábřeh“.

Zadavatel: Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih
Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
zastoupen Bc. Martinem Bednářem, starostou obvodu
IČO: 00845451, DIČ: CZ00845451

Způsob zadání: nadlimitní veřejná zakázka na služby zadaná v otevřeném řízení dle 25 v návaznosti na ust. § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

V návaznosti na žádost ze dne 9. 12. 2019 poskytuje zadavatel vysvětlení zadávací dokumentace, případně související dokumenty, výše uvedené veřejné zakázky, a to:

| | |
|-----------------------|---|
| Dotaz č. 4 | <ol style="list-style-type: none">1. Je objekt napojen na lapák tuků?2. V případě, že není, bude v tom projektu řešeno toto vodohospodářské dílo a s tím spojené územní řízení? (tzn. rozšíření zadání na DÚR+DSP+DPS?)3. Výměnou podlahové krytiny vč. podlahové izolace je myšlena tepelná izolace nebo hydroizolace?4. Jakým způsobem je objekt vytápěn?5. Je do objektu přiveden rozvod plynu?6. Přejete si zmenšovat prostor pro technologii a zvětšit prostor na výdej jídel, výdej jídel ovšem probíhá v jednotlivých třídách, přejete si dispoziční úpravy těchto tříd?7. Na jaký počet jídel má být navržena technologie?8. Kolik je zaměstnanců kuchyně? |
| Odpověď č. 4.1 | Objekt není napojen na lapák tuků. |
| Odpověď č. 4.2 | V případě potřeby lapače tuků bude řešeno vodohospodářské dílo dle Vyhlášky 503/2006 Sb. - žádost o společné povolení dle § 7. |

| | |
|-----------------------|--|
| Odpověď č. 4.3 | Podlahovou izolací je myšlena tepelná izolace . |
| Odpověď č. 4.4 | Centrální zásobování teplem – společnost Veolia a. s. |
| Odpověď č. 4.5 | Do objektu není naveden přívod plynu . |
| Odpověď č. 4.6 | Prostor pro technologii nebudeme zmenšovat a prostory na výdej jídel, jež probíhá ve třídách, nebudeme dispozičně upravovat. |
| Odpověď č. 4.7 | Technologii požadujeme navrhnout pro 170 jídel. |
| Odpověď č. 4.8 | Počet zaměstnanců v kuchyni – 4 osoby. |

Toto poskytnuté vysvětlení zadávací dokumentace je pro zpracování nabídky závazné.

S pozdravem

Ing. Stanislav Šplíchal
vedoucí odboru investičního

Dokument je opatřen elektronickým podpisem.