



Vaše značka:

ze dne:

Č. j.: JIH/005480/20/OŠK/Kou VZ 123.19

Sp. zn.

všem dodavatelům

zveřejněním na profilu zadavatele

- zde -

Vyřizuje: Ing. Markéta Koukalová

Telefon: +420 599 430 311

E-mail: marketa.koukalova@ovajih.cz

Datum: 16. ledna 2020

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 7

Veřejná zakázka: „Výměna oken ZŠ V. Košáře 6”

Zadavatel: Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih
Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
zastoupen Bc. Martinem Bednářem, starostou obvodu
IČ: 00845451, DIČ: CZ00845451

Způsob zadání: veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce zadaná ve smyslu § 27 v návaznosti na ust. § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Zadavatel v návaznosti na vysvětlení zadávací dokumentace č. 6 uveřejněné dne 15. 1. 2020 poskytuje a doplňuje vysvětlení zadávací dokumentace, vč. souvisejících dokumentů, výše uvedené veřejné zakázky, a to:

Dotaz č. 18	Rozměry profilů křídel a ráků se v praxi mezi jednotlivými výrobci standardně liší v milimetrech při obdobných technických a funkčních vlastnostech. Žádáme o vysvětlení, proč zadavatel definuje zcela přesné rozměry požadovaných profilů ráků a křídel, když drobné rozdíly v rozměrech profilů nejsou postřehnutelné lidským okem (to vše v situaci, kdy sám zadavatel v odpovědi na dotaz č. 5 uvádí, že se musí zachovat vzhled školy jako celku)?
Odpověď zadavatele na dotaz č. 18	Zadavatel vycházel ze stávajícího stavu již osazených oken pro dodržení jednotného vzhledu budovy školy. Vnější osazení oken musí být stejné, jako je již u stávajících osazených oken. Maximální odchýlení rozměrů ráků a křídel může být +/- 5 mm. V návaznosti na rozvolnění podmínek, musí vybraný dodavatel, před podpisem smlouvy předložit vzorek profilu ráku a křídla k posouzení, zda odpovídá požadavkům dodržení podmínky zadavatele zachovat vzhled budovy školy jako celku. V případě, že bude vzorek posouzen jako nevyhovující, může být vybraný dodavatel vyloučen.

V souladu s poskytovanou odpovědí č. 18 tohoto vysvětlení zadávací dokumentace, zadavatel zároveň upravuje a uveřejňuje upravenou Výzvu nabídek vč. zadávacích podmínek (viz příloha č. 1 tohoto vysvětlení zadávací dokumentace) a to, v:

- **čl. V. „Pokyny pro podání nabídky“** – věta druhá: „...nabídka převzata nejpozději v termínu do **03. 02. 2020 do 10:00 hodin.**“;

- **čl. IX. „Práva zadavatele“** – třináctá odrážka ve znění:

- „před podpisem smlouvy o dílo, musí vybraný dodavatel předložit vzorek profilu rámu a křídla, k posouzení přijatelnosti, zda bude dodržen jednotný vzhled budovy školy k již osazeným oknům. V případě, že bude vzorek posouzen jako nevyhovující může být vybraný dodavatel vyloučen.“

Zadavatel dále v návaznosti na poskytovanou odpověď č. 18 a dne 15. 1. 2020 uveřejněné vysvětlení zadávací dokumentace č. 6 poskytuje a uveřejňuje **nově upravený dokument** přílohy projektové dokumentace v souboru: *A-B_ZŠ KOŠÁŘE doc.* dokument **A, B - PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA** jako přílohu č. 2 tohoto vysvětlení a rovněž dokument přílohy projektové dokumentace v souboru: *D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ, dokument „D_TZ_- Košáře.doc“* **D - TECHNICKÁ ZPRÁVA** jako přílohu č. 3 tohoto vysvětlení zadávací dokumentace.

Toto poskytnuté vysvětlení zadávací dokumentace, vč. příloh, je pro zpracování nabídky závazné.

S pozdravem

Ing. Gabriela Vasiliadis Tóth DiS.,
vedoucí odboru školství a kultury

Dokument je opatřen elektronickým podpisem.

Přílohy:

- Příloha č. 1 vysvětlení ZD č. 7: **ÚPRAVA_** Výzva k podání nabídek vč. zadávacích podmínek;
- Příloha č. 2 vysvětlení ZD č. 7: **PD – dokument _ÚPRAVA_ A,B - PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA;**
- Příloha č. 3 vysvětlení ZD č. 7: **PD - dokument _ÚPRAVA_D - TECHNICKÁ ZPRÁVA.**