

*Ostravské komunikace, a.s.  
správa veřejného osvětlení  
Novoveská 25/1266  
709 00 Ostrava-Mariánské Hory*

---

**Věc:**

Sdělení k vaší žádosti o stanovisko k zpracování projektové dokumentace rekonstrukce podchodu Tylova na ul. Plzeňská (následně podchodů Dolní a Hulvácká ze dne 30. 4. 2019.

K výše uvedené žádosti uvádíme:

1. Všechny uváděné podchody jsou vybaveny veřejným osvětlením v majetku Statutárního města Ostrava a v naší správě napojeným do sítě VO města (viz mapy pasportu v příloze).
2. V projektu rekonstrukce podchodů musí být vždy vypracován projekt samostatného stavebního objektu rekonstrukce veřejného osvětlení (není majetkem investora ÚMOB Ostrava – Jih ale jedná se o majetek SMO, majetkový odbor).
3. Projekt VO musí kromě řešení vlastní elektroinstalace VO obsahovat světelně technický výpočet osvětlení tubusu, schodišť a tramvajových nástupišť (bude-li nutno samostatně, přístřešky apod.) jak pro denní dobu, tak i pro noční provoz s okolní soustavou VO.
4. Nový návrh osvětlení bude LED svítidly s teplotou chromatičnosti do 3000 K.
5. Na elektrické rozvody VO není možné napojovat jiná zařízení než je veřejné osvětlení.
6. Upozorňujeme na záměr společnosti OVANET a.s. na instalaci kamerového systému (podklad v příloze). Nutno koordinovat s celkovou rekonstrukcí podchodu Hulvácká.

Souhlasné stanovisko vydá Správa VO OK, a.s. po předložení a projednání projektových dokumentací stavebních objektů VO projektantem nebo investorem stavby.

**Přílohy:**


Pasport VO podchod Tylova v měř. 1:500 (PDF)

Pasport VO podchod Dolní v měř. 1:500 (PDF)

Pasport VO podchod Hulvácká v měř. 1:500 (PDF)

Záměr OVANET na instalaci kamerového systému v podchodu Hulvácká + vyjádření OKAS-5856/18/TSÚ/Ku ze dne 22. 11. 2018

Z pověření vedoucí správy VO Bc. Zatloukalové s pozdravem

  
*správa veřejného osvětlení  
Ostravské komunikace, a.s.  
Novoveská 25/1266  
709 00 Ostrava-Mariánské Hory*

tel.: 595 621 359

fax: 595 621 103

e-mail: 