



Vážený pan
Ing. Jaromír Provazník
Raisova 889/5
709 00 Ostrava

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA
1092231084

VYŘIZUJE / LINKA
Skotnica / 800 850 860

MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE
Ostrava / 2017-03-28

Věc: ŽÁDOST O SOUHLAS S PD A S UMÍSTĚNÍM STAVBY V OCHRANNÉM PÁSMU ČEZ DISTRIBUCE

Vážený žadateli,

našemu pracovišti byla předložena Vaše žádost o souhlas s PD a s umístěním stavby v ochranném pásmu distribučního zařízení: **Park agility – oplocení, Ostrava – Dubina** na pozemcích p.č. 101/31, 101/48, k.ú. Dubina u Ostravy. Po prošetření Vaší žádosti jsme zaujali následující stanovisko:

- plánovaná stavba je situována do ochranného pásma stávajícího kabelového podzemního vedení vysokého VN 10kV v majetku ČEZ Distribuce, a.s.. Ochranné pásmo tohoto vedení činí **1m** od krajního kabelu (podle zák. č. 79/1957 Sb. a vládního nařízení č. 80/1957 Sb. za jejichž účinnosti bylo toto vedení postaveno);
- souhlasíme s umístěním **chodníku** v tomto OP - veškeré výkopové práce budou prováděny až po prokazatelném vytýčení kabelového vedení VN;
- před zahájením stavby je nutno podat „**Žádost o udělení souhlasu s činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy**“ dle § 46, odst. 11 zákona č.458/2000 Sb., která bude udělena na investora (zhotovitele) stavby.

Toto vyjádření lze použít pro účely vydání územního a stavebního povolení a jeho platnost je 1 rok ode dne vydání.

S pozdravem

Ing. Miroslav Broskevič

Vedoucí oddělení Správa energetického majetku Morava