



Statutární město Ostrava
Městský obvod Ostrava-Jih
úřad městského obvodu

Vaše značka:

ze dne:

Č. j.: JIH/013628/20/INV/Pus

Sp. zn.

všem dodavatelům

zveřejněním na profilu zadavatele

- zde -

Vyřizuje: Tereza Pustelníková, DiS.

Telefon: + 420 599 430 394

E-mail: tereza.pustelnikova@ovajih.cz

Datum: 10. 2. 2020

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Veřejná zakázka: „Výměna oken Jubilejní 26, 28, 30, Ostrava-Hrabůvka“

Zadavatel: Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih
Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
zastoupen Bc. Martinem Bednářem, starostou obvodu
IČO: 00845451, DIČ: CZ00845451

Způsob zadání: podlimitní veřejná zakázka na služby zadaná ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 26 v návaznosti na ust. § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona)

V návaznosti na žádosti dodavatele doručené dne 6. 2. 2020 prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK poskytuje zadavatel vysvětlení zadávací dokumentace u výše uvedené veřejné zakázky, a to:

Dotaz č. 1	Dobrý den, Chtěl bych se zeptat prostup tepla $U=1,1$ je prostup sklem nebo celým oknem jestli oknem je možné zaměnit dvojsklo za trojsklo?
Odpověď č. 1	Prostup tepla $U = 1,1$ je maximální pro sklo.

Toto poskytnuté vysvětlení zadávací dokumentace je pro zpracování nabídky závazné.

S pozdravem

Ing. Stanislav Šplíchal
vedoucí odboru investičního

Dokument je opatřen elektronickým podpisem.