



Vaše značka:

ze dne:

Č. j.: JIH/014358/20/OŠK/Kis **VZ 04.20**

Sp. zn.

všem dodavatelům

zveřejněním na profilu zadavatele

- zde -

Vyřizuje: Ing. Jana Kišová
Telefon: +420 599 430 337
E-mail: jana.kisova@ovajih.cz

Datum: 11. února 2020

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

Veřejná zakázka: **„ Oprava sociálních zařízení MŠ B. Dvorského 2, Ostrava-Bělský Les”**

Zadavatel: Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih
Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
zastoupen Bc. Martinem Bednářem, starostou obvodu
IČ: 00845451, DIČ: CZ00845451

Způsob zadání: veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce zadaná ve smyslu § 27 v návaznosti na ust. § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

V návaznosti na žádost dodavatele přijatou prostřednictvím E-ZAK ze dne 9. 2. 2020 poskytuje zadavatel vysvětlení zadávací dokumentace, případně související dokumenty, výše uvedené veřejné zakázky, a to:

Dotaz č. 2	Dobrý den, v rozpočtu D.1.1 - Architektonicko - stavební řešení je v položce č.52 uvedena větrací mřížka nerezová 1200 x 100 v počtu 16ks. V tabulce výrobků je těchto větracích mřížek uvedeno 8ks. Žádáme o odstranění výše uvedeného rozporu. Požadované nerezové mřížky do parapetních desek se v provedení nerez nevyrábějí. Standartní provedení těchto mřížek je v AL provedení. Žádáme o vyjádření, zda-li uchazeči mohou nacenit předmětné mřížky v provedení AL?
Odpověď zadavatele na dotaz č. 2	V rozpočtu je počet mřížek uveden správně , tj. 16 ks . Provedení je změněno na AL. V příloze je opravená tabulka výrobků - soubor „MŠ Dvorského tabulka výrobků 2 1 - nový stav_stavební_OPRAVA.pdf“ a opravený celkový rozpočet - soubor „190104 - Oprava sociálního zařízení v MŠ B.Dvorského 2 [zadání]_OPRAVA.xlsx“. Všechny související soubory zůstávají beze změn.

V návaznosti na shora uvedené doplnění a změny v zadávací dokumentaci upravuje zadavatel časovou specifikaci, uvedenou v čl. V. *Výzvy k podání nabídek*, vč. *zadávacích podmínek*, **a tímto prodlužuje lhůtu pro podání nabídek z původního termínu „do 17. 2. 2020 do 10:00 hod.“ do 25. 2. 2020 do 10:00 hodin.**

Toto poskytnuté vysvětlení zadávací dokumentace je pro zpracování nabídky závazné.

S pozdravem

Ing. Gabriela Vasiliadis Tóth DiS.,
vedoucí odboru školství a kultury

Dokument je opatřen elektronickým podpisem.

Přílohy:

- Příloha č. 1 vysvětlení ZD č. 2: MŠ Dvorského tabulka výrobků 2 1 - nový stav_stavební_OPRAVA.pdf
- Příloha č. 2 vysvětlení ZD č. 2: 190104 - Oprava sociálního zařízení v MŠ B.Dvorského 2 [zadání]_OPRAVA.xlsx